


Installatörshandbok  
**NIBE™ VVM 310**  
Inomhusmodul

## Snabbguide


### Navigering



En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida 38.


Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet på sida 39.

### Ställa in inomhusklimatet



Du kommer till läget för inställning av inomhustemperaturen genom att, när du står i grundläget i huvudmenyn, trycka två gånger på OK-knappen.

### Öka varmvattenmängden



För att tillfälligt öka mängden varmvatten, vrider du först på manöverratten för att markera meny 2 (vattendroppen) och trycker sedan två gånger på OK-knappen.

### Vid komfortstörning

Om du råkar ut för en komfortstörning av något slag finns det några åtgärder du själv kan utföra innan du behöver kontakta din installatör. Se sida 55 för instruktioner.

# Innehållsförteckning

<b>1 Viktig information</b>	<b>4</b>	SG Ready	37
Säkerhetsinformation	4		
<b>2 Leverans och hantering</b>	<b>7</b>	<b>7 Styrning - Introduktion</b>	<b>38</b>
Transport	7	Displayenhet	38
Uppställning	7	Menysystem	39
Bipackade komponenter	7	<b>8 Styrning - Meny</b>	<b>42</b>
Demontering av luckor	8	Meny 1 - INOMHUSKLIMAT	42
<b>3 Inomhusmodulens konstruktion</b>	<b>9</b>	Meny 2 - VARMVATTEN	43
<b>4 Röranslutningar</b>	<b>11</b>	Meny 3 - INFO	43
Allmänt röranslutningar	11	Meny 4 - MIN ANLÄGGNING	44
Mått och röranslutningar	13	Meny 5 - SERVICE	45
Installationsalternativ	14	<b>9 Service</b>	<b>52</b>
<b>5 Elinkopplingar</b>	<b>21</b>	Serviceåtgärder	52
Allmänt	21	<b>10 Komfortstörning</b>	<b>55</b>
Anslutningar	24	Info-meny inomhusmodul	55
Inställningar	26	Hantera larm	55
Anslutningsmöjligheter	28	Felsökning	55
Anslutning av tillbehör	31	<b>11 Tillbehör</b>	<b>57</b>
<b>6 Igångkörning och justering</b>	<b>32</b>	<b>12 Tekniska uppgifter</b>	<b>59</b>
Förberedelser	32	Mått och avsättningskoordinater	59
Påfyllning och luftning	32	Varmvattenkapacitet	60
Uppstart och kontroll	33	Tekniska data	61
Inställning av kyl-/värmekurva	35	Elschema, 3 x 400V	63
Inställning av varmvattencirkulation	37	<b>Index</b>	<b>68</b>
Pool	37		

# 1 Viktig information

## Säkerhetsinformation

Denna handbok beskriver installations- och servicemoment avsedda att utföras av fackman.

Apparaten får användas av barn över 8 år och av personer med fysisk, sensorisk eller mental funktionsnedsättning samt av personer som saknar erfarenhet eller kunskap under förutsättning att de får handledning eller instruktioner om hur man använder apparaten på ett säkert sätt och informeras så att de förstår eventuella risker. Barn får inte leka med apparaten. Låt inte barn rengöra eller underhålla apparaten utan handledning.

Med förbehåll för konstruktionsändringar.

©NIBE 2016.

## Symboler



### OBS!

Denna symbol betyder fara för maskin eller människa.



### TÄNK PÅ!

Vid denna symbol finns viktig information om vad du ska tänka på när du sköter din anläggning.



### TIPS!

Vid denna symbol finns tips om hur du kan underlätta handhavandet av produkten.

## Märkning


VVM 310 är CE-märkt och uppfyller IP21.

CE-märkningen innebär att NIBE visar en försäkran att produkten uppfyller alla bestämmelser som ställs på den utifrån relevanta EU-direktiv. CE-märket är obligatoriskt för de flesta produkter som säljs inom EU, oavsett var de är tillverkade.

IP21 innebär att produkten är säker för att föremål med en diameter större än eller lika med 12,5 mm inte kan tränga in och orsaka skada samt att produkten har skydd mot lodrätt fallande vattendroppar.

## Serienummer

Serienumret hittar du till vänster ovanpå VVM 310.



### TÄNK PÅ!

Uppge alltid produktens serienummer (14 siffror) om du kontaktar din installatör.

## Återvinning



Lämna avfallshanteringen av emballaget till den installatör som installerade produkten eller till särskilda avfallsstationer.

När produkten är uttjänt får den inte slängas bland vanligt hushållsavfall. Den ska lämnas in till särskilda avfallsstationer eller till återförsäljare som tillhandahåller denna typ av service.

Felaktig avfallshandling av produkten från användarens sida gör att administrativa påföljder tillämpas i enlighet med gällande lagstiftning.

## Landsspecifik information

### Installatörshandboken

Denna installatörshandbok ska lämnas kvar hos kunden.

### Sverige

### Garanti- och försäkringsinformation

Mellan dig som privatperson och företaget du köpt VVM 310 av gäller konsumentlagarna. För fullständiga villkor se [www.konsumentverket.se](http://www.konsumentverket.se). Mellan NIBE och det företag som sålt produkten gäller AA VVS. I enlighet med denna lämnar NIBE tre års produktgaranti till företaget som sålt produkten. Produktgarantin ersätter inte höjd energiförbrukning eller skada som uppkommit p.g.a. yttre omständigheter som t.ex. felaktig installation, låg vattenkvalité eller elektriska spänningsvariationer.

Det är du som ägare som har huvudansvaret för anläggningen. För att du ska kunna känna dig trygg med att produkten fungerar som det är tänkt är det en bra idé att regelbundet läsa av bostadens energimätare. Om du misstänker att produkten på något sätt inte fungerar som den ska anmäl du detta omgående till den du köpte produkten av.

## Installationskontroll

Enligt gällande regler skall värmeanläggningen undergå installationskontroll innan den tas i bruk. Kontrollen får endast utföras av person som har kompetens för uppgiften. Fyll även i sidan för information om anläggningsdata i Användarhandboken.

✓	Beskrivning	Anmärkning	Signatur	Datum
	Värmebärare (sida 16)			
	System urspolat			
	System urluftat			
	Expansionskärl			
	Smutsfilter			
	Säkerhetsventil			
	Avstängningsventiler			
	Panntryck			
	Anslutet enligt principalschema			
	Varmvatten (sida 16)			
	Avstängningsventiler			
	Blandningsventil			
	Säkerhetsventil			
	El (sida 21)			
	Ansluten kommunikation			
	Grupsäkringar			
	Säkringar innemodul			
	Säkringar fastighet			
	Utegivare			
	Rumsgivare			
	Strömkännare			
	Säkerhetsbrytare			
	Jordfelsbrytare			
	Inst. av reservlägestermostat			
	Övrigt			
	Dockad mot			

## Kontaktinformation

- AT KNV Energietechnik GmbH**, Gahberggasse 11, 4861 Schörfing  
Tel: +43 (0)7662 8963-0 Fax: +43 (0)7662 8963-44 E-mail: mail@knv.at www.knv.at
- CH NIBE Wärmetechnik c/o ait Schweiz AG**, Industriepark, CH-6246 Altishofen  
Tel: (52) 647 00 30 Fax: (52) 647 00 31 E-mail: info@nibe.ch www.nibe.ch
- CZ Druzstevni zavody Drazice s.r.o.**, Drazice 69, CZ - 294 71 Benatky nad Jizerou  
Tel: +420 326 373 801 Fax: +420 326 373 803 E-mail: nibe@nibe.cz www.nibe.cz
- DE NIBE Systemtechnik GmbH**, Am Reiherpfahl 3, 29223 Celle  
Tel: 05141/7546-0 Fax: 05141/7546-99 E-mail: info@nibe.de www.nibe.de
- DK Vølund Varmeteknik A/S**, Member of the Nibe Group, Brogårdsvej 7, 6920 Videbæk  
Tel: 97 17 20 33 Fax: 97 17 29 33 E-mail: info@volundvt.dk www.volundvt.dk
- FI NIBE Energy Systems OY**, Juurakkotie 3, 01510 Vantaa  
Puh: 09-274 697 0 Fax: 09-274 697 40 E-mail: info@nibe.fi www.nibe.fi
- FR NIBE Energy Systems France Sarl**, Zone industrielle RD 28, Rue du Pou du Ciel, 01600 Reyrieux  
Tel : 04 74 00 92 92 Fax : 04 74 00 42 00 E-mail: info@nibe.fr www.nibe.fr
- GB NIBE Energy Systems Ltd**, 3C Broom Business Park, Bridge Way, Chesterfield S41 9QG  
Tel: 0845 095 1200 Fax: 0845 095 1201 E-mail: info@nibe.co.uk www.nibe.co.uk
- NL NIBE Energietechnik B.V.**, Postbus 634, NL 4900 AP Oosterhout  
Tel: 0168 477722 Fax: 0168 476998 E-mail: info@nibenl.nl www.nibenl.nl
- NO ABK AS**, Brobekkveien 80, 0582 Oslo, Postadresse: Postboks 64 Vollebekk, 0516 Oslo  
Tel. sentralbord: +47 23 17 05 20 E-mail: post@abkklima.no www.nibeenergysystems.no
- PL NIBE-BIAWAR Sp. z o. o.** Aleja Jana Pawła II 57, 15-703 BIAŁYSTOK  
Tel: 085 662 84 90 Fax: 085 662 84 14 E-mail: sekretariat@biawar.com.pl www.biawar.com.pl
- RU © "EVAN"** 17, per. Boynovskiy, Nizhny Novgorod  
Tel./fax +7 831 419 57 06 E-mail: info@evan.ru www.nibe-evan.ru
- SE NIBE AB Sweden**, Box 14, Hannabadsvägen 5, SE-285 21 Markaryd  
Tel: +46-(0)433-73 000 Fax: +46-(0)433-73 190 E-mail: info@nibe.se www.nibe.se

För länder som inte nämns i denna lista, kontakta NIBE Sverige eller kontrollera [www.nibe.eu](http://www.nibe.eu) för mer information.


## 2 Leverans och hantering

### Transport

VVM 310 ska transporteras och förvaras stående och torrt. Vid inforsling i byggnaden kan VVM 310 dock försiktigt läggas på rygg.

### Uppställning


- Placera VVM 310 på ett fast underlag som tål vatten och värmepumpens tyngd. Använd produktens justerbara fötter för att få en vågrät och stabil uppställning.



- Eftersom vatten kommer ifrån VVM 310 ska utrymmet där värmepumpen placeras vara försett med golvbrunn.

### Installationsutrymme

Lämna ett fritt utrymme på 800 mm framför produkten. All service på VVM 310 kan utföras framifrån.



#### OBS!

Lämna 10–25 mm fritt utrymme mellan inomhusmodulen och bakomliggande vägg för förläggning av kablage och rör.

### Bipackade komponenter



Utegivare



Rumsgivare




Strömställare

### Placering


Bipackningssatsen är placerad ovanpå produkten.

# Demontering av luckor

## Frontlucka



1. Lossa skruvarna i frontluckans nederkant.
2. Lyft luckan utåt i nederkant och upp.



Sidoluckorna kan tas av för att underlätta installationen.



### **OBS!**


50 mm utrymme behövs för att kunna demontera sidoplåtarna.

1. Lossa skruvarna i över- och nederkant.
2. Vrid luckan något utåt.
3. För luckan bakåt och något åt sidan.
4. Dra luckan åt sidan.
5. Dra luckan framåt.



# 3 Inomhusmodulens konstruktion

VVM 310



\*Gäller VVM 310 EMK. Finns som tillbehör EMK 310 för övriga marknader.

## Röranslutningar

XL1	Anslutning, värmebärare framledning G20 inv.
XL2	Anslutning, värmebärare returledning G20 inv.
XL3	Anslutning, kallvatten G20 inv.
XL4	Anslutning, varmvatten G20 inv.
XL8	Anslutning, dockning från värmepump G20 inv.
XL9	Anslutning, dockning till värmepump G20 inv.
XL18	Anslutning, dockning in högtemp Ø22 mm
XL19	Anslutning, dockning ut högtemp Ø22 mm
XL30	Anslutning, expansionskärl G20 inv.

## VVS-komponenter

GP1	Cirkulationspump
GP12	Laddpump
QM1	Avtappningsventil, klimatsystem
QN11	Shuntventil, tillsats
QM20	Avluftning, klimatsystem
QN10	Växelventil, klimatsystem/varmvattenberedning, framledning
QN35	Växelventil, klimatsystem/varmvattenberedning, returledning

## Givare etc.

BP5	Manometer, värmesystem
BT2	Temperaturgivare, värmebärare fram (syns ej på bild)
BT3	Temperaturgivare, värmebärare retur (syns ej på bild)
BT6	Temperaturgivare, varmvatten, laddning
BT7	Temperaturgivare, varmvatten, topp
BT30	Termostat, reservläge
BT54	Temperaturgivare, extern dockning
BT63	Temperaturgivare, värmebärare fram efter elpatron

## Elkomponenter

AA1	Elpatronskort AA1-S2 Strömställare (DIP-switch) på kretskort AA1-X1 Anslutningssplint inkommande AA1-X3 Kopplingsplint, elpatron AA1-X7 Kopplingsplint, elpatron
AA2	Grundkort
AA3	Ingångskort AA3-X4 Kopplingsplint, strömkännare
AA4	Displayenhet AA4-XJ3 USB-uttag AA4-XJ4 Serviceuttag
AA7	Extra reläkort
BF1*	Energimätare
EB1	Elpatron
FA1	Automatsäkring
FD1	Temperaturbegränsare

\*Gäller VVM 310 EMK. Finns som tillbehör EMK 310 för övriga marknader.

K1	Hjälpklä, reservläge
SF1	Strömställare
W130	Nätverkskabel för NIBE Uplink™






















## Övrigt

PF1	Dataskylt
PF3	Serienummerskylt
PF4	Skylt, röranslutning
UB1	Kabelgenomföring
UB2	Kabelgenomföring




Beteckningar i komponentplacering enligt standard IEC 81346-1 och 81346-2.



### Symbolnyckel

Symbol	Betydelse
	Avluftningsventil
	Avstängningsventil
	Avtappningsventil
	Backventil
	Trimventil
	Shunt-/växelventil
	Säkerhetsventil
	Termometer
	Temperaturgivare
	Expansionskärl
	Manometer
	Cirkulationspump
	Smutsfilter
	Smutsfilter
	Fläkt
	Flödesmätare EMK 310 (Tillbehör)
	Kompressor
	Värmeväxlare
	Radiatorsystem
	Tappvarmvatten
	Golvvärmesystem

## Mått och röranslutningar



### Röranslutningar

- XL1 Anslutning, värmebärare framledning G20 inv.
- XL2 Anslutning, värmebärare returledning G20 inv.
- XL3 Anslutning, kallvatten G20 inv.
- XL4 Anslutning, varmvatten G20 inv.
- XL8 Anslutning, dockning in värmebärare G20 inv.
- XL9 Anslutning, dockning ut värmebärare G20 inv.
- XL13 Anslutning, solvärmesystem framledning Ø22 mm
- XL14 Anslutning, solvärmesystem returledning Ø22 mm
- XL18 Anslutning, dockning in högtemp Ø22 mm
- XL19 Anslutning, dockning ut högtemp Ø22 mm
- XL30 Anslutning, expansionskärl G20 inv.

## Installationsalternativ

### Kompatibla NIBE luftvattenvärmepumpar

Kompatibel NIBE luftvattenvärmepump ska vara försedd med styrkort med display som lägst har programvaruversion enligt följande lista. Vilken version styrkortet har visas i värmepumpens display vid uppstart.

Produkt	Programvaruversion
F2020	118
F2025	55
F2026	55
F2030	alla versioner
F2040	alla versioner
F2120	alla versioner

VVM 310 kan anslutas till extra varmvattenberedare, se nedan.


Mer om alternativen finns på [www.nibe.se/dockning](http://www.nibe.se/dockning) samt i respektive monteringsanvisning för de tillbehör som används. Se sida 57 för lista över de tillbehör som kan användas till VVM 310.

### Extra varmvattenberedare

#### Varmvattenberedare med elpatron

Om möjlighet finns att använda en varmvattenberedare med elpatron, kan beredare typ NIBE COMPACT eller EMINENT användas.

Om ventilkopplet ska monteras externt, flyttas ut eller delas måste det bytas ut mot ett delbart koppel Ø22 mm.



## Förklaring

### AZ10 Frånluftsvärmepump F135

HQ1	Smutsfilter
QM42	Avstängningsventil
QM43	Avstängningsventil
QM44	Avstängningsventil
RM1	Backventil

### CL11 Poolsats

AA25	Apparatlåda
BT51	Temperaturgivare, pool
EP5	Växlare, pool
GP9	Pump, pool
GP12	Laddpump
HQ4	Smutsfilter
QN19	Växelventil, pool

### EB15 VVM 310

BF1	Energimätare
CM1	Expansionskärl slutet, värmebärare
FL2	Säkerhetsventil, värmebärare
XL1	Anslutning, värmebärare, fram 1
XL2	Anslutning, värmebärare, retur 1
XL3	Anslutning, kallvatten
XL4	Anslutning, varmvatten
XL8	Anslutning, dockning, från värmepump
XL9	Anslutning, dockning, till värmepump
XL13	Anslutning, solvärmesystem, fram
XL14	Anslutning, solvärmesystem, retur
XL18	Anslutning, dockning in högtemp
XL19	Anslutning, dockning ut högtemp
XL39	Anslutning, tillbehör, ut

### EB101 Värmepump

FL10	Säkerhetsventil
HQ1	Smutsfilter
QM1	Avtappningsventil
QM40	Avstängningsventil
QM41	Avstängningsventil

### EM1 Extern värmekälla (Olje-, gas-, pellets- eller vedpanna med shunt)

AA25	Apparatlåda med tillbehörskort
BT52	Temperaturgivare, panna
GP15	Laddpump, extern värmekälla
RM1	Backventil

### EP21 Klimatsystem 2

AA25	Apparatlåda med tillbehörskort
BT2	Temperaturgivare, värmebärare, fram
BT3	Temperaturgivare, värmebärare, retur
GP20	Cirkulationspump, värmebärare, undershunt
QN25	Shuntventil

### EP30 Solsats

AA25	Apparatlåda med tillbehörskort
BT53	Temperaturgivare, solfångare
CM5	Expansionskärl
EP8	Solpanel
GP30	Pumpstation SPS 10, SPS20

### EQ1 Aktiv kylmodul ACS 310

AA25	Apparatlåda med tillbehörskort
BT64	Temperaturgivare, kyla, framledning
CP10	Enkelmantlad accumulator, kyla
GP12	Laddpump
GP13	Cirkulationspump, kyla
QN12	Växelventil kyla/värme

### GP30 Pumpstation SPS 10, SPS 20

FL4	Säkerhetsventil, sol
GP4	Pump, sol
QM43	Avstängningsventil
QM44	Avstängningsventil
QM45	Avstängningsventil
RM3	Backventil
RM4	Backventil

### Varmvattencirkulation

FL1	Säkerhetsventil, varmvatten
GP11	Cirkulationspump, Varmvatten
QM40	Avstängningsventil
RM1	Backventil


### Övrigt

BF1	Flödesgivare EMK 310
BF2	Flödesgivare EMK 300
CM1	Expansionskärl slutet, värmebärare
EB1	Elkassett ELK
EP5	Växlare, pool
FL2	Säkerhetsventil, värmebärare
GP4	Pump, sol

## Inkoppling till värmepump


Värmeisolera samtliga rör utomhus med minst 20 mm tjock rörisolering.

VVM 310 är inte utrustad med avstängningsventiler, utan dessa måste monteras utanför inomhusmodulen för att underlätta eventuell framtida service.




## Inkoppling vid användning utan värmepump

Koppla samman rötet för dockning in från värmepump (XL8) med rötet ut till värmepump (XL9).




## Inkoppling av kall- och varmvatten

Blandningsventil ska finnas om fabriksinställningen ändras så att temperaturen kan överstiga 60 °C. Om fabriksinställningen ändras skall nationella regler beaktas. Inställningen görs i meny 5.1.1 (Se sida 46).



## Inkoppling av klimatsystem

Vid inkoppling till system med termostater i alla radiatorer/golvvärmeslingor monteras antingen överströmningsventil alternativt demonteras en termostat, så att flöde garanteras.






## Två eller flera klimatsystem


När fler än ett klimatsystem ska värmas upp kan följande inkoppling användas.

För denna inkoppling behövs tillbehöret ECS 40/ECS 41.




## Inkoppling av extra el tillsats

För inkoppling av extra el tillsats, i ett steg, vid stillestånd på grund av kall uteluft.




## Inkoppling av EMK 310

Inkoppling av energimätarkit EMK 310 (BF1) till VVM 310.




## Inkoppling av extern värmekälla

För inkoppling till gas-/el-/oljepanna krävs tillbehöret DEH 310, se "Tillbehör" på sida 57.




## Inkoppling av EMK 300

Inkoppling av energimätarkit EMK 300 (BF2) till VVM 310. Detta tillbehör används om energimätning av pool eller 4-rörskyla önskas.




## Inkoppling av varmvattencirkulation

För att minska risken för bakterietillväxt i system med varmvattencirkulation bör det cirkulerande vattnet inte understiga 50 °C. Det bör inte heller finnas några icke cirkulerande varmvattenledningar. Injustera varmvattensystemet så att temperaturen inte understiger 50 °C längst ut i systemet.




## Inkoppling av ACS 310

För inkoppling av aktiv kyla, ACS 310, se "Tillbehör" på sida 57.




## Inkoppling till solanläggning

För inkoppling till solanläggning krävs tillbehöret SCA 35, se "Tillbehör" på sida 57.




## Inkoppling av pool

Laddning av pool styrs av poolgivaren. Vid låg pooltemperatur växlar växelventilen riktning och öppnar mot poolväxlaren. För denna inkoppling krävs tillbehöret POOL 310.




## Inkoppling av F135

Behovet på F135 styrs av inomhusmodulen i systemet. Även pump och fläkthastighet styrs från meny i inomhusmodulen.



## Inkoppling av F135, ACS 310 och pool

F135 inkopplad i luft/vatten-system med 4-rörskyla. 4-rörskyla ska i dessa fall kopplas in mellan uteluftsvärmepump och F135. I de fall även pool förekommer ska F135 kopplas in mellan 4-rörskyla och pool. Behovet på F135 styrs av inomhusmodulen i systemet. Även pump och fläkthastighet styrs från meny i inomhusmodulen.




# 5 Elinkopplingar

## Allmänt

All elektrisk utrustning förutom utegivare, rumsgivare och strömkännare är färdigkopplad från fabrik.

- Före isolationstest av fastigheten ska inomhusmodulen bortkopplas.
- Om fastigheten har jordfelsbrytare bör VVM 310 förses med en separat sådan.
- För elschema för inomhusmodulen, se sida 63.
- Kommunikations- och givarkablar till externa anslutningar får inte förläggas i närheten av starkströmsledning.
- Minsta area på kommunikations- och givarkablar till extern anslutning ska vara 0,5 mm<sup>2</sup> upp till 50 m, t.ex. EKKX, LiYY eller liknande.
- Vid kabeldragning i VVM 310 ska kabelgenomföringar UB1 och UB2 (utmärkta på bild) användas. I UB1 och UB2 förs kablarna genom inomhusmodulen från baksidan till framsidan.



### OBS!

Strömbrytare (SF1) får ej ställas i läge "I" eller "⚠" innan pannvatten fyllts på och radiatorsystemet avluftats. Temperaturbegränsaren, termostaten, elpatron mm. kan skadas.

### OBS!

Om matningskabeln är skadad får den endast ersättas av NIBE, dess serviceombud eller liknande behörig personal för att undvika eventuell fara och skada.


### OBS!

Elinstallation samt eventuell service ska göras under överinseende av behörig elinstallatör. Bryt strömmen med arbetsbrytaren innan eventuell service. Elektrisk installation och ledningsdragning ska utföras enligt gällande bestämmelser.



### TÄNK PÅ!

När VVM 310 ska köras ihop med en äldre utedel, ska programversionen i utedelen vara 55 eller senare. Se tabell i kapitel Installationsalternativ på sidan 14.



## Automatsäkring


Inomhusmodulen och en stor del av dess interna komponenter är internt avsäkrade med en automatsäkring (FA1).

## Temperaturbegränsare

Temperaturbegränsaren (FD1) bryter strömtillförseln till el tillsatsen om temperaturen uppgår till mellan 90 och 100 °C och återställs manuellt.

## Återställning

Temperaturbegränsaren (FD1) är åtkomlig bakom frontluckan. Återställ temperaturbegränsaren genom att trycka in dess knapp (FD1-SF2) med hjälp av en liten skruvmejsel. Tryck in knappen med ett lätt tryck, max 15 N (ca 1,5 kg).



## Åtkomlighet, elkoppling


Plastlocken till ellådorna öppnas med hjälp av en skruvmejsel.



### OBS!


Locket till ingångskortet öppnas utan verktyg.

## Demontering lucka, ingångskort



1. Tryck ner snäppet.
2. Vinkla ut locket och plocka bort det.

## Demontering lucka, elpatronkort




1. Stick in skruvmejseln (A) och bänd snäppet försiktigt nedåt (B).
2. Vinkla ut locket och plocka bort det.

## Demontering lucka, grundkort



### TÄNK PÅ!


För att kunna demontera luckan för grundkortet måste luckan för ingångskortet först plockas bort.



1. Stick in skruvmejseln (A) och bänd snäppet försiktigt nedåt (B).
2. Vinkla ut locket och plocka bort det.

## Kabellåsning

Använd lämpligt verktyg för att lossa/låsa fast kablarna i inomhusmodulens plintar.



## Anslutningar


### ! OBS!

För att undvika störningar får oskärmade kommunikations- och/eller givarkablar till externa anslutningar inte förläggas närmare än 20 cm från starkströmsledningar.

### Kraftanslutning

VVM 310 ska installeras via allpolig brytare med minst 3 mm brytaravstånd. Minsta kabelarea ska vara dimensionerad efter vilken avsäkring som används. Medlevererad kabel (längd ca 2 m) för inkommande elanslutning är ansluten till plint X1 på elpatronskortet (AA1). Anslutningskabeln hittar du på baksidan av VVM 310.

### Anslutning



### Tariffstyrning


Om spänningen till elpatron försvinner under en viss tid, måste samtidigt blockering via AUX-ingång ske, se "Anslutningsmöjligheter - Möjliga val för AUX-ingångar".

### Utegivare

Utetemperaturgivaren (BT1) placeras på skuggad plats åt nord eller nordväst för att inte störas av exempelvis morgonsol.

Givaren ansluts till plint X6:1 och X6:2 på ingångskortet (AA3). Använd en tvåledare med minst 0,5 mm<sup>2</sup> kabelarea.

Eventuellt kabelrör bör tätas för att inte orsaka kondens i utegivarkapseln.



### Rumsgivare

VVM 310 levereras med en bipackad rumsgivare (BT50). Rumsgivaren har upp till tre funktioner:


1. Redovisa aktuell rumstemperatur i displayen på VVM 310.
2. Ger möjlighet att ändra rumstemperaturen i °C.
3. Ger möjlighet att förädla/stabilisera rumstemperaturen.

Montera givaren på en neutral plats där inställd temperatur önskas. Lämplig plats är exempelvis en fri innervägg i hall ca. 1,5 m över golv. Det är viktigt att givaren inte hindras från att mäta korrekt rumstemperatur, exempelvis genom placering i nisch, mellan hyllor, bakom gardin, ovanför eller nära värmekälla, i drag från ytterdörr eller i direkt solinstrålning. Även stängda radiatorermostater kan orsaka problem.

Inomhusmodulen fungerar utan givaren, men om man vill kunna läsa av bostadens inomhustemperatur i displayen på VVM 310 måste givaren monteras. Rumsgivaren kopplas in på X6:3 och X6:4 på ingångskortet (AA3).

Om givaren ska användas till att ändra rumstemperaturen i °C och/eller för att stabilisera rumstemperaturen måste givaren aktiveras i meny 1.9.4.

Om rumsgivaren används i rum med golvvärme bör den endast ha visande funktion, inte styrning av rumstemperatur.







### TÄNK PÅ!

Förändring av temperaturen i bostaden tar lång tid. Exempelvis kommer korta tidsperioder i kombination med golvvärme inte att ge en märkbar förändring i rumstemperaturen.




## Kommunikation

Om VVM 310 ska anslutas till värmepump kopplas denna in till plint X4:13, X4:14 och X4:15 på ingångskortet (AA3).



## Inställningar



### Eltillsats - maximal effekt

Elpatronen är inställbar till maximalt 12 kW. Leveransinställningen är 8 kW.

Elpatronens effekt är uppdelad i 9 steg, enligt tabell.

Inställning av maximal effekt på eltillsatsen görs i meny 5.1.12.

### Elpatronens elsteg

Eltillsats (kW)	Max (A) L1	Max (A) L2	Max (A) L3
0	0,0	0,0	0,0
1,33	5,8	0,0	0,0
2,67	11,16	0,0	0,0
4	5,8	11,6	0,0
5,33	11,6	11,6	0,0
6,66	11,6	11,6	5,8
8	11,6	11,6	11,6
9,33	11,6	17,4	11,6
10,66	11,6	17,4	17,4
12	17,4	17,4	17,4

Tabellen visar max fasström vid respektive elsteg för inomhusmodulen.

Om strömkännarna är inkopplade övervakar inomhusmodulen fasströmmarna. Vid överbelastning på någon fas kopplas effekten om till annan/andra faser.

Vid överbelastning av inställd säkringsstorlek, i de fall installerad värmepump är frekvensstyrd, sker i första hand urstegning av elpatronens elsteg, därefter begränsas kompressorn.

## Reservläge


När inomhusmodulen ställs i reservläge (SF1 ställs till  $\Delta$ ) är endast de allra nödvändigaste funktionerna aktiverade.

- Varmvattenkapaciteten är reducerad.
- Effektvakten är inte inkopplad.
- Fast temperatur på framledningen, se kapitel Reservlägestermostat på sida 26.

### Effekt i reservläge

Elpatronens effekt i reservläge ställs in med dipswitchen (SF1) på elpatronkortet (AA1) enligt tabellen nedan. Fabriksinställningen är 8 kW.


kW	1	2	3	4	5	6
1,33	on	off	off	off	off	off
2,67	off	on	off	off	off	off
4	on	off	off	on	off	off
5,33	off	on	off	on	off	off
6,66	on	off	off	on	off	on
8	off	on	off	on	off	on
9,33	on	on	off	on	off	on
10,66	on	on	on	on	off	on
12	on	on	on	on	on	on



Bilden visar dip-switchen (AA1-SF1) i fabriksinställning, d.v.s. 8 kW.

### Reservlägestermostat

Framledningstemperaturen i reservläget ställs in med en termostat (FD1-BT30). Den kan ställas på 35 (förinställd, t.ex. golvvärme) eller 45 °C (t.ex. radiatorer).



## **Effektlåsning**

VVM 310 följer gällande byggregler (BBR). Detta innebär att max effektuttag (max installerad eleffekt för uppvärmning) kan låsas i meny 5.1.13. För att därefter ändra max effektuttag måste delar i produkten bytas ut.

## Anslutningsmöjligheter

### Effektvakt

När många elförbrukare är inkopplade i fastigheten samtidigt som el tillsatsen är i drift finns det risk att fastighetens huvudsäkringar löser ut. Elpannan är utrustad med inbyggd effektvakt som styr elstegen till el tillsatsen genom att omfördela kraften mellan de olika faserna alternativt koppla ur vid överbelastning på någon fas. Återinkoppling sker när den övriga strömförbrukningen minskar.


### Anslutning av strömkännare

För att mäta strömmen ska en strömkännare monteras på vardera inkommande fasledare till elcentralen. Detta görs lämpligen i elcentralen.

Anslut strömkännarna till en mångledare i en kapsling i direkt anslutning till elcentralen. Använd en mångledare med minst 0,5 mm<sup>2</sup> från kapslingen till inomhusmodulen.

Anslut kabeln till ingångskortet (AA3) på plint X4:1-4 där X4:1 är den gemensamma plinten för de tre strömkännarna.

Storleken på fastighetens huvudsäkring ställs in i meny 5.1.12.



Om installerad värmepump är frekvensstyrd kommer den att begränsas när alla elsteg är urkopplade.

### Externa anslutningsmöjligheter


På ingångskortet (AA3) har VVM 310 mjukvarustyrda in- och utgångar för anslutning av extern kontaktfunktion eller givare. Detta innebär att när en extern kontaktfunktion eller givare ansluts till en av sex specialanslutningar måste rätt funktion väljas till rätt anslutning i mjukvaran i VVM 310.



#### TÄNK PÅ!

Ska en extern kontaktfunktion eller givare kopplas till VVM 310 måste funktionen för använd in- eller utgång väljas i meny 5.4, se sida 49.

Valbara ingångar på ingångskortet för dessa funktioner är AUX1 (X6:9-10), AUX2 (X6:11-12), AUX3 (X6:13-14), AUX4 (X6:15-16) och AUX5 (X6:17-18). Valbar utgång är AA3:X7.



I exemplet ovan används ingångarna AUX1 (X6:9-10) och AUX2 (X6:11-12) på ingångskortet (AA3).



#### TÄNK PÅ!

Vissa av de följande funktionerna kan även aktiveras och schemaläggas via menyinställningar.

### Möjliga val för AUX-ingångar

#### Temperaturgivare, kyla/värme

En extra temperaturgivare kan kopplas till VVM 310 för att avgöra när det är dags att byta mellan kyl- och värmedrift.

Temperaturgivaren kopplas in på vald ingång (meny 5.4, alternativet visas bara om kyltillbehör är installerat, se sida 49) på plint X6 på ingångskortet (AA3) som är placerat bakom frontluckan och placeras på lämplig plats i klimatsystemet.

Använd en 2-ledare med minst 0,5 mm<sup>2</sup> kabelarea.

### **Kontakt för extern blockering av tillsats och/eller kompressor**

I de fall extern blockering av tillsats och/eller kompressor önskas, ska denna kopplas in på plint X6 på ingångskortet (AA3) som är placerat bakom frontluckan.

Tillsatsen och/eller kompressorn kopplas bort genom att ansluta en potentialfri kontaktfunktion till ingång som väljs i meny 5.4, se sida 49.

Extern blockering av tillsats och kompressor kan kombineras.

Sluten kontakt medför bortkopplad effekt.

### **Kontakt för extern tariffblockering**

I de fall extern tariffblockering önskas ska denna kopplas in på plint X6 på ingångskortet (AA3) som är placerat bakom frontluckan.

Tariffblockering innebär att tillsatsen, kompressorn, värmen och varmvattnet blockeras genom att ansluta en potentialfri kontaktfunktion till ingång som väljs i meny 5.4, se sida 49.

Sluten kontakt innebär att tariffblockering är aktiverad.



#### **OBS!**

Då tariffblockering är aktiverad är min. framledning ej gällande.

### **Kontakt för extern blockering värme**

I de fall extern blockering av värme används kan denna kopplas in på plint X6 på ingångskortet (AA3) som är placerat bakom frontluckan.

Värmedriften kopplas bort genom att ansluta en potentialfri kontaktfunktion till ingång som väljs i meny 5.4, se sida 49.

49

Sluten kontakt medför blockerad värmedrift.



#### **OBS!**

Då värmeblockering är aktiverad är min. framledning ej gällande.

### **Kontakt för externt larm (NC)**

Om "kontakt för externt larm (NC)" är vald som funktion på en mjuk ingång, visas infolarm 995 om den anslutna externa kretsen till vald mjuk ingång **bryts**.

### **Kontakt för externt larm (NO)**

Om "kontakt för externt larm (NO)" är vald som funktion på en mjuk ingång, visas infolarm 995 om den anslutna externa kretsen till vald mjuk ingång **sluts**.

### **Kontakt för aktivering av "tillfällig lyx"**

En extern kontaktfunktion kan kopplas till VVM 310 för aktivering av varmvattenfunktionen "tillfällig lyx". Kontakten ska vara potentialfri och kopplas in på vald ingång (meny 5.4, se sida 49) på plint X6 på ingångskortet (AA3).

"tillfällig lyx" är aktiverad under den tid som kontakten är sluten.

### **Kontakt för aktivering av "extern justering"**

En extern kontaktfunktion kan kopplas till VVM 310 för ändring av framledningstemperaturen och därmed ändring av rumstemperaturen.

Då kontakten är sluten ändras temperaturen i °C (om rumsgivare är ansluten och aktiverad). Om rumsgivare inte är ansluten eller inte aktiverad ställs önskad förändring av "temperatur" (förskjutning av värmekurva) med det antal steg som väljs. Värdet är inställbart mellan -10 och +10.

#### ■ **klimatelement 1**

Kontakten ska vara potentialfri och kopplas in på vald ingång (meny 5.4, se sida 49) på plint X6 på ingångskortet (AA3).

Inställning av värdet på förändringen görs i meny 1.9.2, "extern justering".

#### ■ **klimatelement 2 till 8**

Extern justering för klimatelement 2 till 8 kräver tillbehör (ECS 40 eller ECS 41).

Se tillbehörets installatörshandbok för installationsanvisning.

### **Kontakt för "SG ready"**



#### **OBS!**

Denna funktion kan endast användas i elnät som stödjer "SG Ready"-standarden (Tyskland). "SG Ready" kräver två AUX-ingångar.

I de fall denna funktion önskas ska denna kopplas in på plint 6 på ingångskortet (3)

"SG Ready" är en smart form av tariffstyrning där din elleverantör kan påverka inomhus-, varmvatten- och/eller pooltemperaturen (om sådan finns) eller helt enkelt blockera tillsatsvärmen och/eller kompressorn i värmepumpen under vissa tider på dygnet (kan väljas i meny 4.1.5 efter att funktionen är aktiverad). Aktivera funktionen genom att ansluta potentialfria kontaktfunktioner till två ingångar som väljs i meny 5.4 (SG Ready A och SG Ready B), se sidan 49.

Sluten eller öppen kontakt medför något av följande (A = SG Ready A och B = SG Ready B):

#### ■ **Blockering (A: Sluten, B: Öppen)**

"SG Ready" är aktiv. Kompressorn i värmepumpen och tillsatsvärme blockeras som dagens tariffblockering.

#### ■ **Normalläge (A: Öppen, B: Öppen)**

"SG Ready" är inte aktiv. Ingen påverkan på systemet.

#### ■ **Lågrisläge (A: Öppen, B: Sluten)**

"SG Ready" är aktiv. Systemet fokuserar på kostnadsbesparing och kan t.ex. utnyttja en låg tariff från elleverantören eller överkapacitet från eventuell egen strömkälla (påverkan på systemet är ställbar i meny 4.1.5).

#### ■ **Överkapacitetsläge (A: Sluten, B: Sluten)**

"SG Ready" är aktiv. Systemet tillåts att gå med full kapacitet vid överkapacitet hos elleverantören (påverkan på systemet är ställbar i meny 4.1.5).

## Kontakt för +Adjust

Med hjälp av +Adjust kommunicerar anläggningen med golvvärmens styrcentral\* och anpassar värmekurvan och beräknad framledningstemperatur efter golvvärmesystemets återkoppling.

Aktivera det klimatsystem som +Adjust ska påverka genom att markera funktionen och trycka på OK-knappen.

\*Stöd för +Adjust krävs

- !** **OBS!**
- +Adjust måste först väljas i meny 5.4 "mjuka in/utgångar".

- !** **OBS!**
- Kretskort AA3 i anläggningen måste ha minst "input version" 34 och mjukvaruversionen måste ha "display version 5539 eller senare för att +Adjust ska fungera. Version kan kontrolleras i meny 3.1 under "input version" respektive "display version". Ny mjukvara kan fritt laddas ner på [www.nibeuplink.com](http://www.nibeuplink.com).

- !** **OBS!**
- Vid system med både golvvärme och radiatorer bör NIBE ECS 40/41 användas för optimal drift.

## Möjliga val för AUX-utgång (potentialfritt växlande relä)

Möjlighet finns till extern anslutning genom reläfunktion via ett potentialfritt växlande relä (max 2 A) på ingångskortet (AA3), plint X7.


Valbara funktioner för extern anslutning:

- Indikering av summalarm.
- Kyllägesindikering (endast om tillbehör för kyla finns eller om värmepumpen har inbyggd funktion för kyla).
- Styrning av cirkulationspump för varmvattencirkulation.
- Extern cirkulationspump (för värmebärare).
- Tillsats i serie på laddkrets.

Ansluts något av ovanstående till plint X7 måste det väljas i meny 5.4, se sida 49.

Summalarm är förvalt från fabrik.

- !** **OBS!**
- Tillbehörskort krävs om flera funktioner ska anslutas till plint X7 samtidigt som indikering av summalarm är aktiverat (se sida 57).




Bilden visar reläet i larmläge.

Är strömställaren (SF1) i läge "⏻" eller "⚠" är reläet i larmläge.

Extern cirkulationspump eller varmvattencirkulationspump ansluts till summalarmsreläet enligt bild nedan.

- !** **OBS!**
- Märk upp aktuell ellåda med varning för extern spänning.



- ☞** **TÄNK PÅ!**
- Reläutgången får max belastas med 2 A (230V AC).

## Anslutning av tillbehör

Instruktioner för inkoppling av tillbehör finns i den manual som medföljer tillbehöret. Se sida 57 för lista över de tillbehör som kan användas till VVM 310.

Här visas inkoppling av kommunikation mot de vanligaste tillbehören.

### Tillbehör innehållande kretskort AA5


Tillbehör som innehåller kretskortet AA5 ansluts till inomhusmodulens kopplingsplint X4:13-15 på ingångskortet AA3.

Om flera tillbehör ska anslutas eller redan finns installerade måste nedanstående instruktion följas.

Det första tillbehörskortet ska anslutas direkt till inomhusmodulens kopplingsplint AA3-X4. De efterföljande korten ansluts i serie med föregående kort.

Använd kabeltyp LiYY, EKKX eller likvärdig.


Se tillbehörsmanualen för vidare instruktioner.



### Tillbehör innehållande kretskort AA9

Tillbehör som innehåller kretskortet AA9 ansluts till inomhusmodulens kopplingsplint X4:9-12 på ingångskortet AA3. Använd kabeltyp LiYY, EKKX eller likvärdig.

Se tillbehörsmanualen för vidare instruktioner.



# 6 Igångkörning och justering

## Förberedelser

1. Kontrollera att strömställaren (SF1) står i läge "☰".
2. Kontrollera att avtappningsventilen är helt stängd samt att temperaturbegränsaren (FD1) inte är utlöst.
3. Kompatibel NIBE luftvattenvärmepump ska vara försedd med styrkort med display som lägst har programvaruversion enligt listan på sidan 14. Vilken version styrkortet har visas i värmepumpens display vid uppstart.

## Påfyllning och luftning

### Påfyllning av varmvattenslinga


1. Öppna en varmvattenkran i huset.
2. Öppna den externt monterade avstängningsventilen. Denna ventil ska sedan under drift vara helt öppen.
3. När vatten kommer ur varmvattenkranen är varmvattenslingan fylld och kranen kan stängas.

### Påfyllning av klimatsystemet

1. Öppna avluftningsventilen (QM20).
2. Öppna den externt monterade påfyllningsventilen. Panndelen och resten av klimatsystemet fylls med vatten.
3. När vattnet som kommer ur avluftningsventilen (QM20) inte längre är luftblandat stänger du avluftningsventilerna. Trycket börjar efter en stund att stiga på den externt monterade tryckmätaren. När öppningstrycket för den externt monterade säkerhetsventilen nås, börjar denna släppa ut vatten. Stäng då påfyllningsventilen.
4. Öppna den externt monterade säkerhetsventilen tills trycket i VVM 310 sjunker till normalt arbetsområde (ca. 1 bar) och kontrollera att det inte är luft i systemet genom att vrida på avluftningsventilerna (QM20).

### Avluftning av klimatsystemet

1. Bryt strömtilförseln till VVM 310.
2. Avlufta VVM 310 genom avluftningsventilen (QM20) och övriga klimatsystemet genom sina respektive avluftningsventiler.
3. Upprepa påfyllning och avluftning tills dess att all luft avlägsnats och korrekt tryck erhållits.





# Uppstart och kontroll

## Startguide

### OBS!

Vatten måste finnas i klimatsystemet innan strömställaren sätts till "I".

1. Ställ inomhusmodulens strömställare (SF1) i läge "I".
2. Följ instruktionerna i startguiden i inomhusmodulens display. Om startguiden inte går igång när du startar inomhusmodulen, kan du starta den manuellt i meny 5.7.



### TIPS!

Se sida 38 för en mer ingående introduktion av anläggningens styrsystem (manövrering, menyer etc.).

## Igångkörning

Första gången anläggningen startas sätts en startguide igång. I startguiden ges instruktioner om vad som behöver utföras vid första uppstart tillsammans med en genomgång av anläggningens grundläggande inställningar.

Startguiden säkerställer att uppstarten görs på rätt sätt och kan därför inte hoppas över. Startguiden kan startas i efterhand i meny 5.7.

Under uppstartsguiden körs växelventiler och shunten fram och tillbaka för att hjälpa till med avluftning av VVM 310.



### TÄNK PÅ!


Så länge startguiden är aktiv kommer ingen funktion i VVM 310 automatiskt att starta.

Guiden kommer att dyka upp vid varje omstart av VVM 310 tills detta väljs bort på sista sidan.

## Manövrering i startguiden

A. Sida

B. Namn och menunummer



C. Alternativ / inställning

### A. Sida

Här kan du se hur långt du har kommit i startguiden.

För att bläddra mellan sidorna i startguiden gör du följande:

1. Vrid manövrerratten tills en av pilarna i det övre vänstra hörnet (vid sidnumret) blir markerad.
2. Tryck på OK-knappen för att hoppa mellan sidorna i startguiden.

### B. Namn och menunummer

Här läser du av vilken meny i styrsystemet denna sida i startguiden bygger på. Siffrorna inom parentes är menyns nummer i styrsystemet.

Vill du läsa mer om berörd meny läser du antingen i dess hjälpmeny eller i användarhandboken.

### C. Alternativ / inställning

Här gör du inställningar för systemet.

### D. Hjälpmeny



I många menyer finns en symbol som visar att extra hjälp finns att tillgå.

För att komma åt hjälptexten:

1. Använd manövrerratten för att markera hjälpsymbolen.
2. Tryck på OK-knappen.

Hjälptexten består ofta av flera fönster som du kan bläddra mellan med hjälp av manövrerratten.

## Igångkörning utan värmepump

Inomhusmodulen kan användas utan värmepump, alltså som enbart elpanna, för att producera värme och varmvatten exempelvis innan värmepumpen är installerad.

Koppla samman röret för dockning in från värmepump (XL8) med röret ut från värmepump (XL9).

Gå in i meny 5.2.2 Systeminställningar och avaktivera värmepump.




### OBS!


Välj driftläge auto eller manuellt när inomhusmodulen åter ska användas med värmepump.

## Pumphastighet


Båda cirkulationspumparna i VVM 310 är frekvensstyrda och ställer in sig själva med hjälp av styrning och utifrån värmebehov.



Tillgängligt tryck cirkulationspump, GP1





Tillgängligt tryck laddpump, GP12



## Efterjustering, luftning

Under den första tiden frigörs luft ur värmevattnet och avluftningar kan bli nödvändiga. Hörs porlande ljud från klimatsystemet krävs ytterligare avluftning av hela systemet. Avluftning av anläggningen sker genom avluftningsventilerna (QM20). Vid avluftning ska VVM 310 vara avstängd.

## Inställning av kyl-/värmekurva



### värmekurva

Inställningsområde: 0 – 15

Fabriksinställning: 9

### kylkurva (tillbehör krävs)


Inställningsområde: 0 – 9

Fabriksinställning: 0

I menyn **kurva** kan du se den s.k. värmekurvan för ditt hus. Värmekurvans uppgift är att ge en jämn inomhus-temperatur, oavsett utomhus-temperatur, och därmed energisnål drift. Det är utifrån denna värmekurva som inomhusmodulens reglerdator bestämmer temperaturen på vattnet till värmesystemet, framledningstemperaturen, och därmed inomhus-temperaturen. Du kan här välja värmekurva och även avläsa hur framledningstemperaturen ändras vid olika utetemperaturer. Om tillgång till kyla finns kan liknande inställningar göras för kylkurvan.

### Kurvlutning

Värme- respektive kylkurvans lutning anger hur många grader framledningstemperaturen ska höjas/sänkas när utetemperaturer sjunker/ökar. En brantare kurvlutning medför en högre framledningstemperatur för värme eller en lägre framledningstemperatur för kyla vid en viss utetemperatur.



Den optimala kurvlutningen är beroende av din orts klimatförhållanden, om huset har radiatorer eller golvvärme och hur välisolerat huset är.

Kurvan ställs in när anläggningen installeras, men kan behöva efterjusteras. Sedan ska kurvan i normala fall inte behöva ändras.

### TÄNK PÅ!

Vid finjusteringar av inomhus-temperaturen ska i stället kurvan förskjutas uppåt eller nedåt, vilket görs i meny 1.1 **temperatur**.

### Kurvförskjutning

En förskjutning av kurvan betyder att framledningstemperaturen ändras lika mycket för alla utetemperaturer, t.ex. att en kurvförskjutning på +2 steg höjer framledningstemperaturen med 5 °C vid alla utetemperaturer.

### Framledningstemperatur – maximum- och minimumvärden

Eftersom framledningstemperaturen inte kan beräknas högre än det inställda maximivärdet eller lägre än det inställda minimivärdet planar värmekurvan ut vid dessa temperaturer.

### TÄNK PÅ!

Vid golvvärmsystem ska normalt **max framledningstemp.** ställas in mellan 35 och 45 °C.

Vid golvkyla ska min. framledningstemp. begränsas för att undvika kondens.

Kontrollera max temperatur för ditt golv med din installatör/golvleverantör.

Siffran längst ut på kurvan anger kurvlutningen. Siffran bredvid termometern anger kurvförskjutningen. Använd manöverratten för att ställa in ett nytt värde. Bekräfta den nya inställningen genom att trycka på OK-knappen.

Kurva 0 är en egen kurva skapad i meny 1.9.7.

### För att välja en annan kurva (kurvlutning):

#### OBS!

Om det bara finns ett klimatsystem är kurvans nummer redan markerat när menyfönstret öppnas.

1. Välj det klimatsystem (om det finns mer än ett) för vilket kurvan ska ändras.
2. När valet av klimatsystem bekräftats blir kurvans nummer markerat.
3. Tryck på OK-knappen för att komma till inställningsläget.
4. Välj en ny kurva. Kurvorna är numrerade från 0 till 15, där högre nummer ger brantare lutning och högre framledningstemperatur. Kurva 0 innebär att **egen kurva** (meny 1.9.7) används.
5. Tryck på OK-knappen för att avsluta inställningen.

### För att läsa av en kurva:

1. Vrid manöverratten så att ringen på axeln med utetemperaturen markeras.
2. Tryck på OK-knappen.
3. Följ den grå linjen upp till kurvan och ut till vänster för att avläsa värdet för framledningstemperaturen vid vald utetemperatur.
4. Det går nu att göra avläsningar för olika temperaturer genom att vrida på manöverratten till höger eller vänster och avläsa motsvarande framledningstemperatur.
5. Tryck på OK- eller Bakåt-knappen för att komma ur avläsningsläget.



#### TIPS!

Vänta ett dygn innan du gör en ny inställning, så att rumstemperaturen hinner stabilisera sig.

Om det är kallt ute och rumstemperaturen är för låg, öka kurvlutningen ett steg.

Om det är kallt ute och rumstemperaturen är för hög, sänk kurvlutningen ett steg.

Om det är varmt ute och rumstemperaturen är för låg, öka kurvförskjutningen ett steg.

Om det är varmt ute och rumstemperaturen är för hög, sänk kurvförskjutningen ett steg.

### Utgångsvärden för värmeautomatik

Värdena som anges på kartan gäller för "värmekurva" i meny 1.9.1

- Första värdet gäller för lågtempererat\* radiatorsystem. "temperatur" (förskjutning av värmekurva) i meny 1.1 ställs på -2.
- Värdet inom parentes avser golvvärmesystem\*\* installerat i betongbjälklag.
- Vid system installerat i träbjälklag kan man utgå från siffran före parentes men måste då minska detta värde med två enheter. "temperatur" (förskjutning av värmekurva) i meny 1.1, ställs i dessa fall på -1.



#### TÄNK PÅ!

Kartans värden är oftast ett bra utgångsval som syftar att ge ca 20 °C rumstemperatur. Värdena kan vid behov efterjusteras.

Exempel på val av utgångsvärden:

- Hus med lågtempererat\* radiatorsystem  
Markaryd = Område 10 (5).  
Ställ in 10 i meny 1.9.1, "värmekurva" och -2 i meny 1.1 "temperatur" (förskjutning av värmekurva).
- Hus med golvvärme\*\* installerat i betongbjälklag  
Markaryd = Område 10 (5).  
Ställ in 5 i meny 1.9.1, "värmekurva" och -1 i meny 1.1 "temperatur" (förskjutning av värmekurva).
- Hus med golvvärme\*\* installerat i träbjälklag  
Markaryd = Område 10 (5).

Ställ in 8 (se tredje punkten i listan ovan) i meny 1.9.1, "värmekurva" och -1 i meny 1.1 "temperatur" (förskjutning av värmekurva).




#### TÄNK PÅ!

En höjning av rumstemperaturen kan bromsas av termostaterna på radiatorerna eller golvvärmen. Öppna därför termostatventilerna helt, utom i de rum där en svalare temperatur önskas, t.ex. i sovrum.

\* Med lågtempererat radiatorsystem menas ett system där framledningstemperaturen behöver vara 55 °C den kallaste dagen.

\*\* Golvvärme kan dimensioneras väldigt olika. I exemplet ovan avses ett system där framledningstemperaturen behöver vara ca 35 – 40 °C resp. 45 – 50 °C den kallaste dagen.

De lägre värdena i norra delen av Sverige beror på att husen byggs och isoleras på annat sätt än i södra delen av landet samt att klimatsystemen dimensioneras på annat sätt.



## Inställning av varmvattencirkulation

### varmvattencirk.

#### **drifftid**

Inställningsområde: 1 – 60 min

Fabriksinställning: 60 min

#### **stilleståndstid**

Inställningsområde: 0 – 60 min

Fabriksinställning: 0 min

Här kan du ställa in varmvattencirkulation i upp till tre perioder per dygn. Under inställda perioder kommer varmvattencirkulationspumpen att gå enligt inställningarna ovan.

"drifftid" bestämmer hur länge varmvattencirkulationspumpen ska vara igång per drifttillfälle.

"stilleståndstid" bestämmer hur länge varmvattencirkulationspumpen ska stå stilla mellan drifttillfällena.



#### **OBS!**

Varmvattencirkulation aktiveras i meny 5.4 "mjuka in- och utgångar".

## Pool

### pool (tillbehör krävs)

#### **starttemperatur**

Inställningsområde: 5,0 – 80,0 °C

Fabriksinställning: 22,0 °C

#### **stopptemperatur**

Inställningsområde: 5,0 – 80,0 °C

Fabriksinställning: 24,0 °C

Här väljer du om poolstyrningen ska vara aktiverad och inom vilka temperaturer (start- och stopptemperatur) pooluppvärmning ska ske.

När pooltemperaturen har sjunkit under inställd starttemperatur och inget varmvatten- eller värmebehov finns påbörjar VVM 310 pooluppvärmning.

Bocka ur "aktiverad" för att stänga av pooluppvärmningen.



#### **TÄNK PÅ!**

Starttemperaturen kan inte ställas in på ett värde som är högre än stopptemperaturen.

## SG Ready

### SG Ready

Denna funktion kan endast användas i elnät som stödjer "SG Ready"-standarden.

Här gör du inställningar för funktionen "SG Ready".

Lågprisläge innebär att elleverantören har en låg tariff och systemet använder detta för att minska kostnader.

Överkapacitetsläge innebär att elleverantören har satt tariffen riktigt lågt och systemet använder detta för att minska kostnaderna så mycket som möjligt.

#### **påverka rumstemperatur**

Här väljer du om rumstemperaturen får påverkas vid aktivering av "SG Ready".

Vid lågprisläge på "SG Ready" ökas parallellförskjutningen för inomhustemperaturen med "+1". Om rumsgivare finns installerad och aktiverad ökas istället önskad rumstemperatur med 1 °C.

Vid överkapacitetsläge på "SG Ready" ökas parallellförskjutningen för inomhustemperaturen med "+2". Om rumsgivare finns installerad och aktiverad ökas istället önskad rumstemperatur med 2 °C.

#### **påverka varmvatten**

Här väljer du om temperaturen på varmvattnet får påverkas vid aktivering av "SG Ready".

Vid lågprisläge på "SG Ready" sätts stopptemperaturen på varmvattnet så högt som möjligt vid enbart kompressordrift (elpatron tillåts ej).

Vid överkapacitetsläge på "SG Ready" sätts varmvattnet i "lyx" (elpatron tillåts).

#### **påverka kyla (tillbehör krävs)**

Här väljer du om rumstemperaturen vid kyl drift får påverkas vid aktivering av "SG Ready".

Vid lågprisläge på "SG Ready" och kyl drift påverkas inte inomhustemperaturen.

Vid överkapacitetsläge på "SG Ready" och kyl drift minskas parallellförskjutningen för inomhustemperaturen med "-1". Om rumsgivare finns installerad och aktiverad minskas istället önskad rumstemperatur med 1 °C.

#### **påverka pooltemperatur (tillbehör krävs)**

Här väljer du om pooltemperaturen får påverkas vid aktivering av "SG Ready".

Vid lågprisläge på "SG Ready" ökas önskad pooltemperatur (start- och stopptemperatur) med 1 °C.

Vid överkapacitetsläge på "SG Ready" ökas önskad pooltemperatur (start- och stopptemperatur) med 2 °C.




#### **OBS!**

Funktionen måste vara ansluten till två AUX-ingångar och aktiverad i meny 5.4.

# 7 Styrning - Introduktion

## Displayenhet



### A Display

På displayen visas instruktioner, inställningar och driftinformation. Du kan enkelt navigera mellan olika menyer och alternativ för att ställa in den komfort eller få den information du önskar.

### B Statuslampa

Statuslampan indikerar inomhusmodulens status. Den:

- lyser grönt vid normal funktion.
- lyser gult vid aktiverat reservläge.
- lyser rött vid utlöst larm.

### C OK-knapp

OK-knappen används för att:

- bekräfta val av undermeny/alternativ/inställt värde/sida i startguiden.

### D Bakåt-knapp

Bakåtknappen används för att:

- backa till föregående meny.
- ångra en inställning som ej bekräftats.

### E Manöverratt

Manöverratten kan vridas åt höger eller vänster. Du kan:

- förflytta dig i menyer och mellan alternativ.
- öka eller minska värden.
- byta sida i flersidesvisningar (t.ex. hjälptexter och serviceinfo).

### F Strömställare (SF1)

Strömställaren har tre lägen:

- På (I)
- Standby (⏻)
- Reservläge (⚠)

Reservläget ska endast användas vid fel på inomhusmodulen. I detta läge stängs kompressorn av och elpatronen tar vid. Inomhusmodulens display är släckt och statuslampan lyser gult.

### G USB-port


USB-porten är dold under plastbrickan med produktnamnet.

USB-porten används för att uppgradera mjukvaran.

Besök [www.nibeuplink.com](http://www.nibeuplink.com) och klicka på fliken "Mjukvara" för att ladda ner senaste gällande mjukvara till anläggningen.

# Menysystem

När dörren till inomhusmodulen öppnas visas menysystemets fyra huvudmenyer samt viss grundinformation på displayen.



## Meny 1 - INOMHUSKLIMAT

Inställning och schemaläggning av inomhusklimatet. Se information i hjälpmeny eller användarhandbok.

## Meny 2 - VARMVATTEN

Inställning och schemaläggning av varmvattenproduktionen. Se information i hjälpmeny eller användarhandbok.

## Meny 3 - INFO

Visning av temperatur och annan driftinformation samt tillgång till larmloggen. Se information i hjälpmeny eller användarhandbok.

## Meny 4 - MIN ANLÄGGNING

Inställning av tid, datum, språk, display, driftläge m.m. Se information i hjälpmeny eller användarhandbok.

## Meny 5 - SERVICE

Avancerade inställningar. Dessa inställningar är ej åtkomliga för slutanvändaren. Menyn blir synlig genom att Bakåt-knappen trycks in i 7 sekunder då man står i startmenyn. Se sida 45.

# Symboler i displayen

Följande symboler kan dyka upp i displayen under drift.

Symbol	Beskrivning
	Denna symbol visas vid informationstecknet om det finns information i meny 3.1 som du borde vara uppmärksam på.
	Dessa två symboler visar om kompressorn i utedelen eller tillsatsen är blockerad i VVM 310.  Dessa kan t.ex. vara blockerade beroende på vilket driftläge som är valt i meny 4.2, om blockering är schemalagd i meny 4.9.5 eller om ett larm har inträffat som blockerar någon av dem.
	Blockering av kompressor.
	Blockering av tillsats.
	Denna symbol visar om periodisk höjning eller lyxläge för varmvatten är aktiverad.
	Denna symbol visar om "semesterinställning" är aktiv i meny 4.7.
	Denna symbol visar om VVM 310 har kontakt med NIBE NIBE Uplink.
	Denna symbol visar aktuell hastighet på fläkten om hastigheten är ändrad från normalinställningen.  Tillbehöret NIBE F135 krävs.
	Denna symbol visar om soluppvärmning är aktiv.  Tillbehör krävs.
	Denna symbol visar om pooluppvärmning är aktiv.  Tillbehör krävs.
	Denna symbol visar om kyla är aktiv.  Tillbehör krävs.

## Manövrering

För att flytta markören vrider du på manövrerratten åt höger eller vänster. Den markerade positionen är vit och/eller har en uppvikt flik.




## Välja meny


För att komma vidare i menysystemet väljer du en huvudmeny genom att markera den och sedan trycka på OK-knappen. Då öppnas ett nytt fönster med undermenyer.

Välj en av undermenyerna genom att markera den och sedan trycka på OK-knappen.



## Välja alternativ



Alternativ

I en meny med alternativ visas det valda alternativet med en grön bock. 

För att välja annat alternativ:





1. Markera det alternativ du vill ska gälla. Ett av alternativen är förvalt (vitt). 
2. Tryck på OK-knappen för att bekräfta valt alternativ. Det valda alternativet får en grön bock. 

## Ställa in ett värde




Värde som ska ändras

För att ställa in ett värde:


1. Markera med hjälp av manövratten det värde du vill ställa in. 
2. Tryck på OK-knappen. Värdets bakgrund blir grön, vilket betyder att du kommit till inställningsläget. 
3. Vrid manövratten åt höger för att öka värdet eller åt vänster för att minska värdet. 
4. Tryck på OK-knappen för att bekräfta värdet du ställt in. För att ångra och återgå till ursprungsvärdet, tryck på Bakåt-knappen. 

## Använda det virtuella tangentbordet



Olika tangentbord

I vissa menyer där text kan behöva matas in finns det ett virtuellt tangentbord.




Beroende på meny får du tillgång till olika teckenuppsättningar som du väljer med hjälp av manövratten. Vill du byta teckentabell till en annan trycker du på Bakåt-knappen. Om en meny bara har en teckenuppsättning visas tangentbordet direkt.

När du har skrivit klart markerar du "OK" och trycker på OK-knappen.

## Bläddra mellan fönster

En meny kan bestå av flera fönster. Vrid manövratten för att bläddra mellan fönstren.



## Bläddra mellan fönster i startguiden



Pil för att bläddra bland fönster i startguiden

1. Vrid manövratten tills en av pilarna i det övre vänstra hörnet (vid sidnumret) blir markerad.
2. Tryck på OK-knappen för att hoppa mellan punkterna i startguiden.



## Hjälpmeny



I många menyer finns en symbol som visar att extra hjälp finns att tillgå.

För att komma åt hjälptexten:

1. Använd manörratten för att markera hjälpsymbolen.
2. Tryck på OK-knappen.

Hjälptexten består ofta av flera fönster som du kan bläddra mellan med hjälp av manörratten.

# 8 Styrning - Menyer

## Meny 1 - INOMHUSKLIMAT

1 - INOMHUSKLIMAT	1.1 - temperatur	1.1.1 - värme		
		1.1.2 - kyla *		
	1.2 - ventilation *			
	1.3 - schemaläggning	1.3.1 - värme		
		1.3.2 - kyla *		
		1.3.3 - ventilation *		
	1.9 - avancerat	1.9.1 - kurva	1.9.1.1 värmekurva	
			1.9.1.2 kylkurva *	
		1.9.2 - extern justering		
		1.9.3 - min. framledningstemp.		
		1.9.4 - rumsgivarinställningar		
		1.9.5 - kylinställningar *		
		1.9.6 - fläktåtergångstid *		
		1.9.7 - egen kurva	1.9.7.1 - värme	
			1.9.7.2 - kyla *	
1.9.8 - punktförskjutning				
1.9.11 - +Adjust				

\* Tillbehör krävs.

## Meny 2 - VARMVATTEN

2 - VARMVATTEN	2.1 - tillfällig lyx	
	2.2 - komfortläge	
	2.3 - schemaläggning	
	2.9 - avancerat	2.9.2 - varmvattencirk.

## Meny 3 - INFO

3 - INFO	3.1 - serviceinfo
	3.2 - kompressorinfo
	3.3 - tillsatsinfo
	3.4 - larmlogg
	3.5 - inomhustemperaturlogg

\* Tillbehör krävs.

## Meny 4 - MIN ANLÄGGNING

4 - MIN ANLÄGGNING	4.1 - plusfunktioner	4.1.1 - pool *
		4.1.3 - internet
		4.1.3.1 - NIBE Uplink
		4.1.3.8 - tcp/ip-inställningar
		4.1.3.9 - proxy-inställningar
		4.1.4 - sms *
		4.1.5 - SG Ready
		4.1.6 - smart price adaption™
		4.1.7 - smarta hem *
		4.1.8 - smart energy source™
		4.1.8.1 - inställningar
		4.1.8.2 - inst. pris
		4.1.8.3 - CO2 påverkan
		4.1.8.4 - tariffperioder, elpris
		4.1.8.6 - tariffperiod, ext. shuntst.
		4.1.8.7 - tariffperiod, ext. stegst.
		4.1.8.8 - tariffperioder, OPT10
	4.2 - driftläge	
	4.3 - mina ikoner	
	4.4 - tid & datum	
	4.6 - språk	
	4.7 - semesterinställning	
	4.9 - avancerat	4.9.1 - driftprioritering
		4.9.2 - autolägesinställning
		4.9.3 - gradminutinställning
		4.9.4 - fabriksinställning användare
		4.9.5 - schema blockering

\* Tillbehör krävs.

Beskrivningar av meny 1–4 finner du i användarhandboken.

## Meny 5 - SERVICE

### Översikt

5 - SERVICE	5.1 - driftinställningar	5.1.1 - varmvatteninst. 5.1.2 - max framledningstemp. 5.1.3 - max diff. framl.temp. 5.1.4 - larmåtgärder 5.1.5 - fläkthast. frånluft * 5.1.10 - driftläge värmebärarpump 5.1.11 - värmebärarpumpshastighet 5.1.12 - intern eltillsats 5.1.13 - max installerad eleffekt (BBR) 5.1.14 - flödesinst. klimatsystem 5.1.18 - flödesinställning laddpump 5.1.22 - heat pump testing 5.1.23 - kompressorkurva 5.1.25 - tid filterlarm
	5.2 - systeminställningar	5.2.2 - installerad värmepump 5.2.4 - tillbehör
	5.3 - tillbehörsinställningar	5.3.3 - extra klimatsystem * 5.3.4 - solvärme * 5.3.7 - extern tillsats * 5.3.14 - F135 * 5.3.18 - pool* 5.3.19 - aktiv kyla 4-rör*
	5.4 - mjuka in-/utgångar	
	5.5 - fabriksinställning service	
	5.6 - tvångsstyrning	
	5.7 - startguide	
	5.8 - snabbstart	
	5.9 - golvtorksfunktion	
	5.10 - ändringslogg	
	5.12 - land	

5.11.1.2 - laddpump (GP12)

\* Tillbehör krävs.

Ställ dig i huvudmenyn och håll Bakåt-knappen intryckt i 7 sekunder för att komma åt Servicemenyn.

### Undermenyer

Menyn **SERVICE** har orange text och är avsedd för den avancerade användaren. Denna meny har flera undermenyer. Till höger om menyerna på displayen finns statusinformation för respektive meny.

**driftinställningar** Driftinställningar för inomhusmodulen.

**systeminställningar** Systeminställningar för inomhusmodulen, aktivering av tillbehör etc.

**tillbehörsinställningar** Driftinställningar för olika tillbehör.

**mjuka in-/utgångar** Inställning av mjukvarustyrda in- och utgångar på ingångskort (AA3).

**fabriksinställning service** Total återställning av alla inställningar (inklusive inställningar tillgängliga för användaren) till fabriksvärden.

**tvångsstyrning** Tvångsstyrning av de olika komponenterna i inomhusmodulen.

**startguide** Manuell start av startguiden som körs första gången inomhusmodulen startas.

**snabbstart** Snabbstart av kompressorn.

**OBS!**

Felaktiga inställningar i servicemenyerna kan skada anläggningen.

## Meny 5.1 - driftinställningar

I undermenyerna till denna gör du driftinställningar för inomhusmodulen.

### Meny 5.1.1 - varmvatteninst.

#### **ekonomi**

Inställningsområde starttemp. ekonomi: 5 – 55 °C

Fabriksinställning starttemp. ekonomi: 46 °C

Inställningsområde stopptemp. ekonomi: 5 – 60 °C

Fabriksinställning stopptemp. ekonomi: 49 °C

#### **normal**

Inställningsområde starttemp. normal: 5 – 55 °C

Fabriksinställning starttemp. normal: 49 °C

Inställningsområde stopptemp. normal: 5 – 60 °C

Fabriksinställning stopptemp. normal: 52 °C

#### **lyx**

Inställningsområde starttemp. lyx: 5 – 70 °C

Fabriksinställning starttemp. lyx: 55 °C

Inställningsområde stopptemp. lyx: 5 – 70 °C

Fabriksinställning stopptemp. lyx: 58 °C

Här ställer du in start- och stopptemperatur på varmvattnet för de olika komfortalternativen i meny 2.2.

### Meny 5.1.2 - max framledningstemp.

#### **klimatekonomi**

Inställningsområde: 5-70 °C

Fabriksinställning: 60 °C

Här ställer du in max framledningstemperatur för klimatsystemet. Om anläggningen har fler än ett klimatsystem kan individuella max framledningstemperaturer ställas in för varje system. Klimatsystem 2 - 8 kan inte ställas in till en högre max framledningstemperatur än klimatsystem 1.

**TÄNK PÅ!**

Vid golvwärmesystem ska normalt **max framledningstemp.** ställas in mellan 35 och 45 °C.

Kontrollera max temperatur för golvet med golvleverantören.

### Meny 5.1.3 - max diff. framl.temp.

#### **max diff. kompressor**

Inställningsområde: 1 – 25 °C

Fabriksinställning: 10 °C

#### **max diff. tillsats**

Inställningsområde: 1 – 24 °C

Fabriksinställning: 7 °C

Här ställer du in max tillåten differens mellan beräknad och aktuell framledningstemperatur vid kompressor- respektive tillsatsdrift. Max diff. tillsats kan aldrig överstiga max diff. kompressor.

#### **max diff. kompressor**

Om aktuell framledningstemperatur **överstiger** beräknad framledning med inställt värde sätts gradminutvärdet till 0. Om det enbart finns värmebehov stannar kompressorn i värmepumpen.

#### **max diff. tillsats**

Om "tillsats" är vald och aktiverad i meny 4.2 och aktuell framledningstemperatur **överstiger** beräknad med inställt värde tvångsstoppas tillsatsen.

### Meny 5.1.4 - larmåtgärder

Här väljer du om du vill att inomhusmodulen ska göra dig uppmärksam på att det finns ett larm i displayen.

**TÄNK PÅ!**

Om ingen larmåtgärd väljs kan det medföra högre energiförbrukning vid larm.

### Meny 5.1.5 - fläkthast. frånluft (tillbehör krävs)

#### **normal samt hastighet 1-4**

Inställningsområde: 0 – 100 %

Fabriksinställning normal: 65 %

Fabriksinställning hastighet 1: 0 %

Fabriksinställning hastighet 2: 30 %

Fabriksinställning hastighet 3: 80 %

Fabriksinställning hastighet 4: 100 %

Här ställer du in hastigheten för de fyra olika valbara lägena till fläkten.

**TÄNK PÅ!**

Felaktigt inställda ventilationsflöden kan på sikt skada huset och eventuellt öka energiförbrukningen.

### Meny 5.1.10 - driftläge värmebärarpump

#### **driftläge**

Inställningsområde: auto, ,kontinuerlig  
Fabriksinställning: auto

Här ställer du in driftläge på värmebärarpumpen.

**auto:** Värmebärarpumpen går enligt aktuellt driftläge för VVM 310.

**kontinuerlig:** Kontinuerlig drift.

### Meny 5.1.11 - värmebärarpumpshastighet

#### **driftläge**

Inställningsområde: auto / manuellt  
Fabriksinställning: auto

**auto:** Värmebärarpumpens hastighet regleras för optimal drift.

**manuellt:** Hastigheten på värmebärarpumpen är inställbar mellan 0 och 100 %.

### Meny 5.1.12 - intern eltilsats

#### **max inkopplad eleffekt**

Inställningsområde: 0–12 kW  
Fabriksinställning: 8 kW

#### **säkringsstorlek**

Inställningsområde: 1 - 200 A  
Fabriksinställning: 16 A

Här ställer du in max eleffekt på den interna eltilsatsen i VVM 310 samt säkringsstorleken för anläggningen.

Här kan du även kontrollera vilken strömkännare som är monterad på vilken inkommande fas till fastigheten (detta kräver att du har installerat strömkännarna, se sidan 28). Detta gör du genom att markera "detektera fasordning" och trycka på OK-knappen.

Resultatet av denna kontroll dyker upp strax under menyvalet "detektera fasordning".

### Meny 5.1.13 - max installerad eleffekt (BBR)

#### **max installerad eleffekt (endast denna apparat)**

Inställningsområde: 0,000 - 30,000 kW  
Fabriksinställning: 15,000 kW

Finns inte ovanstående byggregelkrav ska denna inställning inte användas.

För att uppfylla vissa byggregler finns det möjlighet att spärra apparatens maximala effektuttag. I denna meny ställs det värde in som motsvarar värmepumpens maximala effektinkoppling för värme, varmvatten och eventuell kyla. Hänsyn måste tas till om det även finns externa elkomponenter som ska inräknas. Efter det att

värdet har låsts, startar en veckas ångertid. Efter denna tid måste delar i maskinen bytas ut för att högre effekt ska kunna tas ut.

### Meny 5.1.14 - flödesinst. klimatsystem

#### **förinst.**

Inställningsområde: radiator, golvvärme, rad. + golvvärme, DUT °C

Fabriksinställning: radiator

Inställningsområde DUT: -40,0 – 20,0 °C

Fabriksinställning DUT: -18,0 °C

#### **egen inst.**

Inställningsområde dT vid DUT: 2,0 – 20,0

Fabriksinställning dT vid DUT: 10,0

Inställningsområde DUT: -40,0 – 20,0 °C

Fabriksinställning DUT: -18,0 °C

Här ställer du in vilken typ av värmedistributionssystem värmebärarpumpen (GP1) arbetar mot.


dT vid DUT är skillnaden i grader mellan fram- och returledningstemperatur vid dimensionerande utetemperatur.

### Meny 5.1.18 - flödesinställning laddpump

Här ställer du in flödet för laddpumpen. Aktivera flödestestet för att mäta upp delta (skillnaden mellan framlednings- och returledningstemperaturen från värmepumpen). Testet är OK om delta ligger mellan de två gränsvärdena som visas i displayen.

Om temperaturdifferensen ligger utanför gränsvärdena, justerar du flödet för laddpumpen genom att minska/öka tryckfallet, tills testet är OK.

### Meny 5.1.22 - heat pump testing




#### **OBS!**

Denna meny är avsedd för testning av VVM 310 enligt olika standarder.

Användande av denna meny i andra avseenden kan resultera i att din anläggning inte fungerar som avsett.

Denna meny innehåller flera undermenyer, en för varje standard.

### Meny 5.1.23 - kompressorkurva



#### **OBS!**

Denna meny visar endast om VVM 310 är ansluten till en värmepump med inverterstyrd kompressor.

Här ställer du in om kompressorn i värmepumpen ska arbeta efter en viss kurva vid vissa behov eller om den ska arbeta efter fördefinierade kurvor.

Du ställer in en kurva för ett behov (värme, varmvatten etc.) genom att bocka ur "auto", vrider manöverratten tills en temperatur är markerad och trycker på OK-knappen. Nu kan du ställa in vid vilka temperaturer max- respektive minfrekvenserna ska inträffa.

Denna meny kan bestå av flera fönster (ett för varje tillgängligt behov), använd navigeringspilarna uppe i vänstra hörnet för att byta mellan fönstren.

### Meny 5.1.25 - tid filterlarm

#### ***månader mellan filterlarm***

Inställningsområde: 1 – 24

Fabriksinställning: 3

Här ställer du in antal månader mellan larm för påminnelse om att rengöra filtret i F135

### Meny 5.2 - systeminställningar

Här kan du göra olika systeminställningar för din anläggning, t.ex. aktivera ansluten värmepump och vilka tillbehör som är installerade.

#### Meny 5.2.2 - installerad värmepump

Om en värmepump är ansluten till inomhusmodulen, aktiverar du den här.

#### Meny 5.2.4 - tillbehör

Här kan du tala om för din anläggning vilka tillbehör som är installerade.

Det finns två sätt att aktivera anslutna tillbehör. Du kan antingen markera alternativet i listan eller använda den automatiska funktionen "sök installerade tillbehör".

#### ***sök installerade tillbehör***

Markera "sök installerade tillbehör" och tryck på OK-knappen för att automatiskt hitta anslutna tillbehör till VVM 310.

### Meny 5.3 - tillbehörsinställningar

I undermenyerna till denna gör du driftinställningar för tillbehör som är installerade och aktiverade.

### Meny 5.3.3 - extra klimatsystem

#### ***använd i värmeläge***

Inställningsområde: on/off

Fabriksinställning: on

#### ***använd i kyläge***

Inställningsområde: on/off

Fabriksinställning: off

#### ***shuntförstärkning***

Inställningsområde: 0,1 – 10,0

Fabriksinställning: 1,0

#### ***shuntväntetid***

Inställningsområde: 10 – 300 s

Fabriksinställning: 30 s

I meny 5.3.3 väljer du vilket klimatsystem (2 - 8) som du vill ställa in. I nästa meny gör du inställningar för det klimatsystem som du valt.

Om värmepumpen är ansluten till mer än ett klimatsystem kan eventuellt kondensutfällning ske i dessa, om de inte är avsedda för kyla.

För att undvika kondensutfällning, kontrollera att "använd i värmeläge" är i bockat för de klimatsystem som ej är avsedda för kyla. Detta innebär att undershuntarna till de extra klimatsystemen stänger när kyl drift aktiveras.

Här ställer du även in shuntförstärkning och shuntväntetid för de olika extra klimatsystemen som är installerade.

Se tillbehörets installationsanvisning för funktionsbeskrivning.



## Meny 5.3.4 - solvärme

### **start delta-T**

Inställningsområde: 1 - 40 °C

Fabriksinställning: 8 °C

### **stopp delta-T**

Inställningsområde: 0 - 40 °C

Fabriksinställning: 4 °C

### **max tanktemperatur**

Inställningsområde: 70 - 85 °C

Fabriksinställning: 85 °C

### **max solfångartemperatur**

Inställningsområde: 80 - 200 °C

Fabriksinställning: 125 °C

### **max solar-pooltemperatur**

Inställningsområde: 10 - 80 °C

Fabriksinställning: 30 °C

### **frysskyddstemperatur**

Inställningsområde: -20 - +20 °C

Fabriksinställning: 2 °C

### **start solfångarkylning**

Inställningsområde: 80 - 200 °C

Fabriksinställning: 110 °C

**start delta-T, stopp delta-T:** Här kan du ställa vid vilken temperaturskillnad mellan solfångare och soltank som cirkulationspumpen ska starta och stoppa.

**max tanktemperatur, max solfångartemperatur:** Här kan du ställa vid vilka maxtemperaturer i tank respektive solfångare som cirkulationspumpen ska stanna. Detta för att skydda mot övertemperatur i soltanken.

**max solar-pooltemperatur:** Här kan du ställa maxtemperatur där solfångaren slutar värma pool (om anläggningen är uppbyggd så). Uppvärmning av pool kan enbart ske om det finns ett överskott av värme när värme- och/eller varmvattenbehovet är tillgodosett.

Om anläggningen har funktion för frysskydd och/eller solfångarkylning kan du aktivera dessa här. Då funktionen är aktiverad kan du göra inställningar gällande dem.

### **frysskydd**

**frysskyddstemperatur:** Här kan du ställa vid vilken temperatur i solfångaren som cirkulationspumpen ska starta för att skydda mot förfrysning.

### **solfångarkylning**

**start solfångarkylning:** Om temperaturen i solfångaren är högre än denna inställning samtidigt som temperaturen i soltanken är högre än inställd maxtemperatur så aktiveras extern funktion för kylning.

Se tillbehörets installationsanvisning för funktionsbeskrivning.

## Meny 5.3.7 - extern tillsats

Här gör du inställningar för extern tillsats. Extern tillsats är t.ex. en extern olje-, gas eller elpanna.

Om den externa tillsatsen inte är stegstyrd, kan du förutom att välja när denna ska starta även ställa in minsta gångtid för tillsatsen.

Om den externa tillsatsen är stegstyrd, kan du välja när denna ska starta, ställa in max antal tillåtna tillsatssteg, samt om binär stegning ska användas.

Om du väljer "prioriterad tillsats" används värmen från den externa tillsatsen istället för värmepumpen.

Se tillbehörets installationsanvisning för funktionsbeskrivning.

## Meny 5.3.14 - F135

### **laddpumpshastighet**

Inställningsområde: 1 – 100 %

Fabriksinställning: 70 %

### **varmvatten vid kyla**

Inställningsområde: on/off

Fabriksinställning: off

Här kan du ställa laddpumpshastigheten för F135. Du kan även välja om du vill kunna ladda varmvatten med F135 samtidigt som utedelen gör kyla.



#### **OBS!**

Kyltillbehöret ACS 310 krävs för att "varmvatten vid kyla" ska gå att aktivera.



#### **TÄNK PÅ!**

Kyla måste tillåtas i Meny 5.11.1.1 - värmepump för att "varmvatten vid kyla" ska gå att aktivera.

## Meny 5.3.18 - pool

Här väljer du vilken pump som används i systemet.

## Meny 5.3.19 - aktiv kyla 4-rör

Här väljer du vilken pump som används i systemet.

## Meny 5.4 - mjuka in-/utgångar

Här kan du välja vilken in-/utgång på ingångskortet (AA3) extern kontaktfunktion (sida 28) ska kopplas till.

Valbara ingångar på plint AUX1-5 (AA3-X6:9-18) och utgång AA3-X7 (på ingångskortet).

## Meny 5.5 - fabriksinställning service

Här kan du återställa alla inställningar (inklusive inställningar tillgängliga för användaren) till fabriksvärden.



### OBS!

Vid återställning visas startguiden nästa gång inomhusmodulen startas.

## Meny 5.6 - tvångsstyrning

Här kan du tvångsstyra de olika komponenterna i inomhusmodulen och eventuellt anslutna tillbehör.



### OBS!

Tvångsstyrning är endast avsett att användas i felsökningssyfte. Att använda funktionen på annat sätt kan medföra skador på komponenter ingående i ditt klimatsystem.

## Meny 5.7 - startguide

När inomhusmodulen startas första gången går startguiden automatiskt igång. Här kan du starta den manuellt.

Se sida 33 för mer information om startguiden.

## Meny 5.8 - snabbstart

Här kan du möjliggöra för start av kompressorn.



### TÄNK PÅ!

Värme- eller varmvattenbehov måste föreligga för start av kompressorn.



### TÄNK PÅ!

Snabbstarta inte kompressorn för många gånger under kort tid, kompressorn och dess kringliggande utrustning kan skadas av det.

## Meny 5.9 - golvtorksfunktion

### ***längd period 1 – 7***

Inställningsområde: 0 – 30 dagar

Fabriksinställning, period 1 – 3, 5 – 7: 2 dagar

Fabriksinställning, period 4 : 3 dagar

### ***temperatur period 1 – 7***

Inställningsområde: 15 – 70 °C

Fabriksinställning:

temperatur period 1	20 °C
temperatur period 2	30 °C
temperatur period 3	40 °C
temperatur period 4	45 °C
temperatur period 5	40 °C
temperatur period 6	30 °C
temperatur period 7	20 °C

Här ställer du in funktion för golvtork.

Du kan ställa in upp till sju periodtider med olika beräknade framledningstemperaturer. Om färre än sju perioder ska användas ställer du in resterande periodtider till 0 dagar.

För att aktivera golvtorksfunktionen bockar du i rutan för aktiv. Längst ner visas en räknare som visar antal hela dygn som funktionen varit aktiv.



### OBS!

Vid aktiv golvtorksfunktion går värmepumpen i 100 % oavsett inställning i meny 5.1.10.



### TIPS!

Om driftläget "endast tillsats" ska användas väljer du detta i meny 4.2.

## Meny 5.10 - ändringslogg

Här kan du läsa av tidigare gjorda ändringar i styrsystemet.

För varje ändringstillfälle visas datum, tid, id-nr (unikt för en viss inställning) och det nya inställda värdet.



### OBS!

Ändringsloggen sparas vid omstart och ligger kvar oförändrad efter fabriksinställning.

## Meny 5.11 - värmepumpsinställningar

I undermenyerna till denna gör du inställningar för installerad värmepump.

### Meny 5.11.1 - EB101

Här gör du inställningar specifika för installerad värmepump samt laddpump.

#### Meny 5.11.1.1 - värmepump

Här gör du inställningar för den installerade värmepumpen. För att se vilka inställningar du kan göra, se installatörshandbok för värmepumpen.

## Meny 5.11.1.2 - laddpump (GP12)

### **driftläge**

Inställningsområde: auto / intermittent

Fabriksinställning: auto

Här ställer du in driftläge på laddpumpen.

**auto:** Laddpumpen går enligt aktuellt driftläge för VVM 310.

**intermittent:** Laddpumpen startar och stannar 20 sekunder före respektive efter kompressorn i värmepumpen.

### **hastighet vid drift**

#### **värme, varmvatten, pool, kyla**

Inställningsområde: auto / manuellt

Fabriksinställning: auto

#### **Manuell inställning**

Inställningsområde: 1–100 %

Fabriksinställning: 70 %

#### **hast. i vänteläge**

Inställningsområde: 1–100 %

Fabriksinställning: 30 %

#### **högsta tillåtna hastighet**

Inställningsområde: 80–100 %

Fabriksinställning: 100 %

Här ställer du in med vilken hastighet laddpumpen ska gå i aktuellt driftläge. Välj "auto" om hastigheten på laddpumpen ska regleras automatiskt (fabriksinställning) för optimal drift.

Om "auto" är aktiverat för värmedrift, kan du även göra inställningen "högsta tillåtna hastighet" vilket begränsar laddpumpen och tillåter den att inte gå med högre hastighet än inställt värde.

För manuell drift av laddpumpen avaktiverar du "auto" för aktuellt driftläge och ställer in värdet till mellan 1 och 100 % (nu gäller inte längre tidigare inställda värdet för "högsta tillåtna hastighet").

**Hastighet i vänteläge** (används enbart om "Driftläge" har valts till "auto") innebär att laddpumpen arbetar med inställd hastighet under tiden det varken finns behov av kompressor- eller tillsatsdrift.

## 5.12 - land

Här väljer du i vilket land produkten har installerats. Detta möjliggör tillgång till landspecifika inställningar i din produkt.

Språkinställningen kan göras oberoende av detta val.



### **OBS!**

Detta val låses efter 24 timmar, omstart av display eller programuppdatering.

# 9 Service

## Serviceåtgärder



### OBS!

Eventuell service får bara utföras av en person med kompetens för uppgiften.

Vid utbyte av komponenter på VVM 310 får enbart reservdelar från NIBE användas.

### Reservläge

Reservläget används vid driftstörningar och i samband med service. Varmvattenkapaciteten är reducerad i detta läge.

Reservläget aktiveras genom att ställa strömbrytaren (SF1) i läge "Δ". Detta innebär att:

- Statuslampan lyser gult.
- Displayen är släckt och reglerdatorn bortkopplad.
- Temperaturen vid elpatronen styrs av termostat (FD1-BT30). Den kan ställas på 35 eller 45 °C.
- Endast cirkulationspumparna och eltillsatsen är aktiva. Eltillsatsens effekt i reservläget ställs in på elpatronskortet (AA1). Se sida 26 för instruktioner.

### Tömning av varmvattenslingan

Varmvattenslingan töms enklast genom att man lossar kallvattenröret vid slingans ingång till kärlet.


### Tömning av klimatsystemet

För att kunna utföra service på klimatsystemet är det många gånger enklast att först tömma systemet med hjälp av avtappningsventilen (QM1).



### OBS!


Varmt vatten kan förekomma vid tömning av värmebärarsidan/klimatsystemet. Skållningsrisk kan föreligga.





## Data för temperaturgivare

Temperatur (°C)	Resistans (kOhm)	Spänning (VDC)
-40	351,0	3,256
-35	251,6	3,240
-30	182,5	3,218
-25	133,8	3,189
-20	99,22	3,150
-15	74,32	3,105
-10	56,20	3,047
-5	42,89	2,976
0	33,02	2,889
5	25,61	2,789
10	20,02	2,673
15	15,77	2,541
20	12,51	2,399
25	10,00	2,245
30	8,045	2,083
35	6,514	1,916
40	5,306	1,752
45	4,348	1,587
50	3,583	1,426
55	2,968	1,278
60	2,467	1,136
65	2,068	1,007
70	1,739	0,891
75	1,469	0,785
80	1,246	0,691
85	1,061	0,607
90	0,908	0,533
95	0,779	0,469
100	0,672	0,414

## USB-serviceuttag



Displayenheten är utrustad med USB-uttag som kan användas till att uppdatera programvaran, spara loggad information och hantera inställningarna i VVM 310.



När ett USB-minne ansluts dyker en ny meny (meny 7) upp i displayen.

## Meny 7.1 - uppdatera programvaran



Här kan du uppgradera programvaran i VVM 310.



### OBS!

För att följande funktioner ska fungera krävs att USB-minnet innehåller filer med programvara för VVM 310 från NIBE.

I en faktaruta överst i displayen visas information (alltid på engelska) om den mest troliga uppdateringen som uppdateringsprogramvaran har valt från USB-minnet.

Denna information berättar för vilken produkt programvaran är avsedd, vilken version programvaran har och allmän information om dem. Om du önskar någon annan fil än den som är vald kan du välja rätt fil genom "välj annan fil".

### starta uppdatering

Välj "starta uppdatering" om du vill starta uppdateringen. Du får först upp en fråga om du verkligen vill uppdatera programvaran. Svara "ja" för att gå vidare eller "nej" för att ångra.

Om du svarat "ja" på den tidigare frågan startar uppdateringen och nu kan du följa uppdateringsförloppet på displayen. När uppdateringen är klar startar VVM 310 om.



### OBS!


En uppdatering av programvaran nollställer inte menyinställningarna i VVM 310.



### OBS!


Om uppdateringen skulle avbrytas innan den är klar (t.ex. vid strömavbrott etc.) kan programvaran återställas till tidigare version om OK-knappen hålls in under uppstart tills den gröna lampan börjar lysa (tar ca. 10 sekunder).

## välj annan fil



Välj "välj annan fil" om du inte vill använda dig av föreslagna programvara. När du bläddrar bland filerna visas precis som tidigare, information om markerad programvara i en faktaruta. När du valt en fil med OK-knappen kommer du tillbaka till föregående sida (meny 7.1) där du kan välja att starta uppdateringen.

## Meny 7.2 - loggning



Inställningsområde intervall: 1 s – 60 min  
Fabriksinställning intervall: 5 s

Här kan du ställa in hur aktuella mätvärden från VVM 310 ska sparas ner i en logg på USB-minnet.

1. Ställ in önskat intervall mellan loggningarna.
2. Bocka i "aktiverad".
3. Nu sparas aktuella mätvärden från VVM 310 i en fil på USB-minnet med inställt intervall tills "aktiverad" bockas ur.

**OBS!**  
Bocka ur "aktiverad" innan du tar ut USB-minnet.

## Meny 7.3 - hantera inställningar



Här kan du hantera (spara till eller hämta från) samtliga menyinställningar (användar- respektive servicemenyerna) i VVM 310 med ett USB-minne.

Via "spara inställningar" sparar du ner menyinställningarna till USB-minnet för att kunna återställa senare eller för att kopiera inställningarna till en annan VVM 310.

**OBS!**  
När du sparar ner menyinställningarna till USB-minnet ersätter du eventuella tidigare sparade inställningar på USB-minnet.

Via "återställ inställningar" återställs samtliga menyinställningarna från USB-minnet.

**OBS!**  
Återställning av menyinställningarna från USB-minnet går inte att ångra.

# 10 Komfortstörning

I de allra flesta fall märker inomhusmodulen av en driftstörning (en driftstörning kan leda till störning av komforten) och visar detta med larm och instruktioner om åtgärd i displayen.

## Info-meny inomhusmodul

Under meny 3.1 i inomhusmodulens menysystem finns alla inomhusmodulens mätvärden samlade. Att titta igenom värdena i denna meny kan ofta underlätta att hitta felkällan.

## Hantera larm



Vid larm har en driftstörning av något slag uppstått, vilket visas genom att statuslampan inte längre lyser med ett fast grönt sken utan istället lyser med ett fast rött sken. Dessutom visas en larmklocka i informationsfönstret.

### Larm

Vid larm med röd statuslampa har det inträffat en driftstörning som inomhusmodulen inte kan åtgärda själv. I displayen kan du, genom att vrida på manöverratten och trycka på OK-knappen, se vilken typ av larm det är samt återställa larmet. Du kan även välja att sätta inomhusmodulen i hjälpdrift.

**info / åtgärd** Här kan du läsa vad larmet beror på och få tips på vad du kan göra för att rätta till problemet som orsakade larmet.

**återställ larm** I många fall räcker det att välja "återställ larm" för att problemet som orsakade larmet ska rättas till. Om det börja lysa grönt efter du valt "återställ larm" är larmet borta. Om det fortsätter lysa rött och en meny som heter "larm" syns i displayen, är problemet som orsakade larmet fortfarande kvar. Om larmet först försvinner och sen återkommer, se avsnitt felsökning (sida 55).

**hjälpdrift** "hjälpdrift" är en typ av reservläge. Detta innebär att inomhusmodulen gör värme och/eller varmvatten trots att det finns någon typ av problem. Detta kan innebära att värmepumpens kompressor inte är i drift. Det är i så fall elpatronen som gör värme och/eller varmvatten.

### OBS!

För att kunna välja hjälpdrift måste någon larmåtgärd vara vald i meny 5.1.4.



### TÄNK PÅ!

Att välja "hjälpdrift" är inte samma sak som att rätta till problemet som orsakade larmet. Statuslampan kommer därför fortsätta att lysa rött.

## Felsökning

Om driftstörningen inte visas i displayen kan följande tips användas:

### Grundläggande åtgärder

Börja med att kontrollera följande möjliga felkällor:

- Strömställarens (SF1) läge.
- Bostadens grupp- och huvudsäkringar.
- Bostadens jordfelsbrytare.
- Inomhusmodulens automatsäkring (FA1).
- Inomhusmodulens temperaturbegränsare (FD1).
- Korrekt inställd effektvakt (om den är installerad).

### Låg temperatur på varmvattnet, eller uteblivet varmvatten

- (QM10) till varmvattenberedaren.
- (QM10) till varmvattnet.
- Inomhusmodulen i felaktigt driftläge.
  - Om läge "manuellt" är valt, välj till "tillsats".
- Stor varmvattenåtgång.
  - Vänta tills varmvattnet hunnit värmas upp. Tillfälligt ökad varmvattenkapacitet (tillfällig lyx) kan aktiveras i meny 2.1.
- För stort tappvattenflöde.
  - Minska tappvattenflödet, se diagram över varmvattenkapacitet på sida 60.
- För låg varmvatteninställning.
  - Gå in i meny 2.2 och välj ett högre komfortläge.

### Låg rumstemperatur

- Stängda termostater i flera rum.
- Inomhusmodulen i felaktigt driftläge.
  - Gå in i meny 4.2. Om läge "auto" är valt, välj ett högre värde på "stopp av värme" i meny 4.9.2.
  - Om läge "manuellt" är valt, välj till "värme". Skulle inte det räcka, välj då även till "tillsats".
- För lågt inställt värde på värmeautomatiken.
  - Gå in i meny 1.1 "temperatur" och justera upp förskjutningen av värmekurvan. Om rumstemperaturen endast är låg vid kall väderlek kan kurvlutningen i meny 1.9.1 "värmekurva" behöva justeras upp.
- "Semesterläge" aktiverat i meny 4.7.
  - Gå in i meny 4.7 och välj "Från".
- Extern kontakt för ändring av rumsvärme aktiverad.
  - Kontrollera eventuella externa kontakter.
- Luft i klimatsystemet.
  - Avlufta klimatsystemet (se sidan 32)
- (QM20), (QM32) till klimatsystemet.
  - Stängda ventiler till klimatsystemet.

(QM40), (QM41) till klimatsystemet.

(QM31), (QM32) till värmesystemet.

(QM31) till värmesystemet.

- Öppna ventilerna.

### **Hög rumstemperatur**

- För högt inställt värde på värmeautomatiken.
  - Gå in i meny 1.1 (temperatur) och justera ner förskjutningen av värmekurvan. Om rumstemperaturen endast är hög vid kall väderlek kan kurvlutningen i meny 1.9.1 (värmekurva) behöva justeras ner.
- Extern kontakt för ändring av rumsvärme aktiverad.
  - Kontrollera eventuella externa kontakter.

### **Lågt systemtryck**

- För lite vatten i klimatsystemet.
  - Fyll på vatten i klimatsystemet och titta efter eventuella läckor (se sidan 32).

### **Värmepumpens kompressor startar inte**

- Det finns inget värmebehov.
  - Inomhusmodulen kallar varken på värme eller varmvatten.
- Temperaturvillkor utlöst.
  - Vänta tills temperaturvillkoret har återställts.
- Minsta tid mellan kompressorstarter har inte uppnåtts.
  - Vänta 30 minuter och kontrollera sedan om kompressorn har startat.
- Larm utlöst.
  - Följ displayens instruktioner.



# 11 Tillbehör

Mer info och bilder finns på [www.nibe.se](http://www.nibe.se).

## Aktiv kyla ACS 310

Art nr 067 248

RSK nr 624 69 16

## Energimätarsats EMK 300

Art nr 067 314

## Energimätarsats EMK 310

Art nr 067 246

RSK nr 624 69 13

## Extern eltillsats ELK

Detta tillbehör kräver tillbehöret DEH 310 (stegstyrd tillsats).

### ELK 15

Elkassett

15 kW, 3 x 400 V

Art nr 069 022

RSK nr 624 07 87

### ELK 213

Elkassett

7-13 kW, 3 x 400 V

Art nr 069 500

RSK nr 624 07 83

## Extra shuntgrupp ECS 40/ECS 41

Detta tillbehör används då VVM 310 installeras i hus med två eller flera värmesystem som kräver olika framledningstemperaturer.

### ECS 40 (Max 80 m<sup>2</sup>)

Art nr 067 287

RSK nr 624 74 93

### ECS 41 (Min 80 m<sup>2</sup>)

Art nr 067 288

RSK nr 624 74 94

## Frånluftsvärmepump F135

F135 är en frånluftsvärmepump speciellt framtagen för att kombinera återvinning av mekanisk frånluft med luft-vatten inomhusmoduler, exempelvis VVM. Inomhusmodulen styr F135.

Art nr 066 075

## Förhöjningsfot EF 45

Detta tillbehör kan användas då rören till värmepumpen kommer upp ur golvet.

Art nr 067 152

RSK nr 622 41 07

## Hjälprelä HR 10

Art nr 067 309

RSK nr 624 67 79

NIBE™ VVM 310

## Kommunikationsmodul MODBUS 40

MODBUS 40 gör att styrning och övervakning av VVM 310 kan göras med en DUC (dataundercentral) i fastigheter. Kommunikationen sker då med hjälp av MODBUS-RTU.

Art nr 067 144

RSK nr 625 08 05

## Kommunikationsmodul SMS 40

I de fall då internetuppkoppling saknas kan du med hjälp av tillbehöret SMS 40 styra VVM 310 via SMS.

Art nr 067 073

RSK nr 625 06 77

## Kontrollenhet för extern värmekälla

### DEH 310 (olja/el/gas)

Art nr 067 249

RSK nr 624 69 17

## Pooluppvärmning POOL 310

POOL 310 är ett tillbehör för att möjliggöra pooluppvärmning med VVM 310.

Art nr 067 247

RSK nr 624 69 14

## Rumsenhet RMU 40

RMU 40 gör att styrning och övervakning av värmepumpen kan göras i en annan del av bostaden än där VVM 310 är placerad.

Art nr 067 064

RSK nr 624 66 97

## SCA 35

SCA 35 gör att VVM 310 kan anslutas till solvärme.

Art nr 067 245

RSK nr 624 69 12

## Solcellspaket

### PV3031

3 kW

Art nr 057 116

RSK nr 620 24 09

## Uteluftsvärmepump

### **F2030**

7 kW Art nr 064 099

RSK nr 624 68 15

9 kW Art nr 064 070

RSK nr 624 68 16

### **F2040**

F2040-8 Art nr 064 109

RSK nr 622 40 87

F2040-12 Art nr 064 092

RSK nr 622 40 84

F2040-16 Art nr 064 108

RSK nr 622 40 88

### **F2120**

F2120-8 1x230V

Art nr 064 134

RSK nr 625 13 37

F2120-8 3x400V

Art nr 064 135

RSK nr 625 13 38

F2120-12 3x400V

Art nr 064 137

RSK nr 625 13 39

F2120-16 3x400V

Art nr 064 139

RSK nr 625 13 40

F2120-20 3x400V

Art nr 064 141

RSK nr 625 13 41

## Överskåp

Överskåp för att dölja eventuella rör.

### **245 mm**

Art nr 089 756

RSK nr 625 06 87

### **345 mm**

Art nr 089 757

RSK nr 625 06 88




### **395-645 mm**

Art nr 089 758


RSK nr 625 06 89

# 12 Tekniska uppgifter

## Mått och avsättningskoordinater



# Varmvattenkapacitet



## Tekniska data




**3x400V**


3x400V		
Maximal värmepumpseffekt NIBE F2020 med programversion 118 eller senare <sup>1)</sup>	kW	10
Maximal värmepumpseffekt NIBE F2025 med programversion 55 eller senare <sup>1)</sup>	kW	10
Maximal värmepumpseffekt NIBE F2026 med programversion 55 eller senare <sup>1)</sup>	kW	10
Maximal värmepumpseffekt NIBE F2030 <sup>1)</sup>	kW	9
Maximal värmepumpseffekt NIBE F2040 <sup>1)</sup>	kW	16
Maximal värmepumpseffekt NIBE F2120 <sup>1)</sup>	kW	20
Maximal tillsatseffekt (intern)	kW	12
Maximal tillgänglig värmeeffekt från VVM 310 med extra tillsats (t ex ELK 15)	kW	27
Maximal anslutningsbar effekt till intern tillsatsslinga (1,5 m <sup>2</sup> )	kW	8
Maximal anslutningsbar extern tillsats	kW	15
<b>Elektrisk data</b>		
Märkspänning		400V 3N~50Hz
Maximal driftström	A	19,4
Avsäkring	A	20
Effekt, VB-pump	W	3 – 45
Effekt, laddpump	W	3 – 45
IP-klass		IP 21
<b>Värmebärarkrets</b>		
Energiklass VB-pump		lågenergi
Energiklass laddpump		lågenergi
Maximal systemtryck värmebärare	MPa	0,3 (3 bar)
Minimalt flöde	liter/h	500
Maximal VB-temp	°C	70
<b>Röranslutningar</b>		
Värmebärare		G20 inv.
Varmvattenanslutning		G20 inv.
Kallvattenanslutning		G20 inv.
Värmepumpsanslutningar		G20 inv.
Anslutning för expansionskärl		G20 inv.

<sup>1)</sup>Gäller uteluftsvärmepump vid 7 / 45 °C (utetemperatur/framledningstemperatur)

Övrigt		
<b>Inomhusmodul</b>		
Volym slinga	liter	17
Volym totalt inomhusmodul	liter	270
Volym utjämningskärl	liter	50
Avsäkringstryck, slinga	MPa (bar)	1,0 (10 bar)
Maximalt tillåtet tryck i inomhusmodul	MPa (bar)	0,3 (3 bar)
<b>Kapacitet varmvattenberedning Enligt EN 255-3</b>		
Tappvolym 40 °C vid Eko-komfort	liter	Se diagram, sida 60
Tappvolym 40 °C vid Normal-komfort	liter	Se diagram, sida 60
Tappvolym 40 °C vid Lyx-komfort	liter	Se diagram, sida 60
<b>Mått och vikt</b>		
Bredd	mm	600
Djup	mm	615
Höjd (utan ställfot)	mm	1 800
Höjd (med ställfot)	mm	1 830 – 1 850
Erforderlig reshöjd	mm	1 910
Vikt (exklusive emballage och utan vatten)	kg	140
Artikelnummer		069 430
RSK-nr		622 40 85


# Elschema, 3 x 400V




5	Next sheet:	2	Sheet:	1	Checked:
3	Replaces:		Design:		
1	120511	2	12/27	Drawn:	Date:
		POWER 400V 3N ~ 12kW VVM 310		Scale: Location: +1 3   450232   3	










SELV

5		Next sheet:	5	Sheet:	4	Checked:
3	14027	Replaces:		Design:		
1	10511	Plant:	2	Date:		
		Location:	+1	Scale:		
		Plant:	INPUT			
		Location:	400V 3N ~ 12kW			
		Plant:	VVM 310			
		Location:	+1			
		Plant:	450232			
		Location:	3			
		Plant:	3			
		Location:	7			
		Plant:	6			
		Location:	6			
		Plant:	7			
		Location:	7			
		Plant:	8			
		Location:	8			





-AA4  
PCA Display Unit  
218702

SELV

5				Sheet:	5	Checked:	
3	14027			Replaces		Design:	
1	10511	2	12/27	Plant:		Date:	
 NIBE AB HANÅS SWEDEN		DISPLAY		Plant:		Scale:	
		400V 3N ~ 12kW		Location:	+1		3
		VVM 310		Drawn:	3	Date:	4/50232

# 13 Sakregister

## Sakregister

### A

Anslutningar, 24  
Anslutning av strömkännare, 28  
Anslutning av tillbehör, 31  
Använda det virtuella tangentbord, 40  
Automatsäkring, 21  
Avluftning av klimatsystemet, 32

### B

Bakåt-knapp, 38  
Bipackade komponenter, 7  
Bläddra mellan fönster, 40

### D

Data för temperaturgivare, 52  
Demontering av luckor, 8  
Demontering lucka, elpatronkort, 22  
Demontering lucka, grundkort, 22  
Demontering lucka, ingångskort, 22  
Display, 38  
Displayenhet, 38  
    Bakåt-knapp, 38  
    Display, 38  
    Manöverratt, 38  
    OK-knapp, 38  
    Statuslampa, 38  
    Strömställare, 38

### E

Efterjustering, luftning, 34  
Elinkopplingar, 21, 25  
    Allmänt, 21  
    Anslutningar, 24  
    Anslutning av tillbehör, 31  
    Automatsäkring, 21  
    Demontering lucka, elpatronkort, 22  
    Demontering lucka, grundkort, 22  
    Demontering lucka, ingångskort, 22  
    Effektvakt, 28  
    Eltillsats - maximal effekt, 26  
    Externa anslutningsmöjligheter, 28  
    Inställningar, 26  
    Kabellåsning, 23  
    Kommunikation, 25  
    Kraftanslutning, 24  
    Rumsgivare, 24  
    Temperaturbegränsare, 21  
    Utegivare, 24  
    Åtkomlighet, elkoppling, 22  
Elschema, 3 x 400 V, 63  
Eltillsats - maximal effekt, 26  
    Elpatronens elsteg, 26  
Externa anslutningsmöjligheter, 28  
    Kontakt för aktivering av "extern justering", 29  
    Kontakt för aktivering av "tillfällig lyx", 29  
    Kontakt för extern blockering av värme, 29  
    Kontakt för extern tariffblockering, 29  
    Möjliga val för AUX-ingångar, 28  
    Möjliga val för AUX-utgång (potentialfritt växlande relä), 20  
    Temperaturgivare, kyla/värme, 28

### F

Felsökning, 55  
Förberedelser, 32  
Förtryck, 11

### G

Garanti-information, 4

### H

Hantera larm, 55  
Hjälpmeny, 33, 41

### I

Igångkörning och justering, 32  
    Efterjustering, luftning, 34  
    Förberedelser, 32  
    Igångkörning utan värmepump, 34  
    Inställning av kyl-/värmekurva, 35  
    Inställning av varmvattencirkulation, 37  
    Pool, 37  
    Påfyllning och luftning, 32  
    SG Ready, 37  
    Startguide, 33  
    Uppstart och kontroll, 33  
Igångkörning utan värmepump, 34  
Inkoppling av ACS 310, 18  
Inkoppling av EMK 310, 17  
Inkoppling av extern eltilsats, 17  
Inkoppling av extern värmekälla, 17  
Inkoppling av kall- och varmvatten, 16, 18  
Inkoppling av klimatsystem, 16  
Inkoppling av pool, 19–20  
Inkoppling av varmvattencirkulation, 18  
Inkoppling som elpanna, 16  
Inkoppling till värmepump, 16  
Inomhusmodulens konstruktion, 9  
    Komponentlista, 10  
    Komponentplacering, 9  
Installationsalternativ, 14  
    Extra varmvattenberedare, 14  
    Inkoppling av ACS 310, 18  
    Inkoppling av EMK 310, 17  
    Inkoppling av extern eltilsats, 17  
    Inkoppling av extern värmekälla, 17  
    Inkoppling av kall- och varmvatten, 16, 18  
    Inkoppling av klimatsystem, 16  
    Inkoppling av pool, 19–20  
    Inkoppling av varmvattencirkulation, 18  
    Inkoppling som elpanna, 16  
    Inkoppling till värmepump, 16  
    Två eller flera klimatsystem, 17  
    Varmvattenberedare med elpatron, 14  
Installationskontroll, 5  
Installationsutrymme, 7  
Inställningar, 26  
    Reservläge, 26  
Inställning av kyl-/värmekurva, 35  
Inställning av varmvattencirkulation, 37

### K

Kabellåsning, 23  
Komfortstörning, 55  
    Felsökning, 55  
    Hantera larm, 55  
    Larm, 55  
Kontakt för aktivering av "extern justering", 29  
Kontakt för aktivering av "tillfällig lyx", 29  
Kontakt för extern blockering av värme, 29  
Kontakt för extern tariffblockering, 29  
Kontaktinformation, 6  
Kraftanslutning, 24

### L

Larm, 55  
Leverans och hantering, 7  
    Bipackade komponenter, 7

- Demontering av luckor, 8
- Installationsutrymme, 7
- Transport, 7
- Uppställning, 7

## M

- Manöverratt, 38
- Manövrering, 39
- Meny 5 - SERVICE, 45
- Menysystem, 39
  - Använda det virtuella tangentbord, 40
  - Bläddra mellan fönster, 40
  - Hjälpmeny, 33, 41
  - Manövrering, 39
  - Ställa in ett värde, 40
  - Välja alternativ, 40
  - Välja meny, 40
- Mått och avsättningskoordinater, 59
- Mått och röranslutningar, 13
- Märkning, 4
- Möjliga val för AUX-ingångar, 28
- Möjliga val för AUX-utgång (potentialfritt växlande relä), 30

## O

- OK-knapp, 38

## P

- Pool, 37
- Pumphastighet, 34
- Påfyllning av klimatsystemet, 32
- Påfyllning av varmvattenslinga, 32
- Påfyllning och luftning, 32
  - Avluftning av klimatsystemet, 32
  - Påfyllning av klimatsystemet, 32
  - Påfyllning av varmvattenslinga, 32

## R

- Reservläge, 26, 52
  - Effekt i reservläge, 26
- Rumsgivare, 24
- Röranslutningar, 11
  - Allmänt röranslutningar, 11
  - Installationsalternativ, 14
  - Mått och röranslutningar, 13
  - Pann- och radiatorvolym, 11
  - Symbolnyckel, 12
  - Systemprincip, 11

## S

- Serienummer, 4
- Service, 52
  - Serviceåtgärder, 52
- Serviceåtgärder, 52
  - Data för temperaturgivare, 52
  - Reservläge, 52
  - Tömning av klimatsystemet, 52
  - Tömning av varmvattenberedaren, 52
  - USB-serviceuttag, 53
- SG Ready, 37
- Startguide, 33
- Statuslampa, 38
- Strömställare, 38
- Styrning, 38, 42
  - Styrning - Introduktion, 38
  - Styrning - Meny, 42
- Styrning - Introduktion, 38
  - Displayenhet, 38
  - Menysystem, 39
- Styrning - Meny, 42
  - Meny 5 - SERVICE, 45
- Ställa in ett värde, 40
- Symboler, 4
- Systemprincip, 11

- Säkerhetsinformation, 4
  - Garanti-information, 4
  - Installationskontroll, 5
  - Kontaktinformation, 6
  - Märkning, 4
  - Serienummer, 4
  - Symboler, 4

## T

- Tekniska data, 61
- Tekniska uppgifter, 59
  - Elschema, 3 x 400V, 63
  - Mått och avsättningskoordinater, 59
  - Tekniska data, 61
  - Varmvattenkapacitet, 60
- Temperaturbegränsare, 21
  - Återställning, 22
- Temperaturgivare, kyla/värme, 28
- Tillbehör, 57
- Transport, 7
- Två eller flera klimatsystem, 17
- Tömning av klimatsystemet, 52
- Tömning av varmvattenberedaren, 52

## U

- Uppstart och kontroll, 33
  - Pumphastighet, 34
- Uppställning, 7
- USB-serviceuttag, 53
- Utegivare, 24

## V

- Varmvattenkapacitet, 60
- Viktig information, 4
  - Säkerhetsinformation, 4
  - Återvinning, 4
- Välja alternativ, 40
- Välja meny, 40


## Å

- Åtkomlighet, elkoppling, 22





NIBE AB Sweden  
Hannabadsvägen 5  
Box 14  
SE-285 21 Markaryd  
Phone +46 433 73 000  
Telefax +46 433 73 190  
info@nibe.se  
www.nibe.se



231222